

Akciju sabiedrība „Latvenergo”

Vien. reģ. Nr. 40003032949

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija

Tālr. (+371) 67728222,

[www.latvenergo.lv](http://www.latvenergo.lv), [info@latvenergo.lv](mailto:info@latvenergo.lv)

Rīgā

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.  
Nr. 01VD00-19/478

Sabiedrisko pakalpojumu  
regulēšanas komisija  
Ūnijas iela 45  
Rīga, LV-1039

Par elektroenerģijas ražotāju sistēmas pieslēguma noteikumu projektu

AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) izsludināto konsultāciju dokumentu "Par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem".

Noteikumu projektā tiek iekļauts regulējums, kas nosaka, ka sistēmas operators izstrādā un publicē savā tīmekļvietnē elektrostacijas ekspluatācijas paziņošanas procedūru un elektrostacijas pārbaūžu kārtību, kuras tiek veiktas atbilstoši Eiropas Komisijas 2016.gada aprīļa Regulā (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām.

AS "Latvenergo" aicina Regulatoru izvērtēt vai elektrostacijas atbilstības pārbaude pēc Regulas Nr.2016/631 prasībām ir obligāta pieslēguma procesa sastāvdaļa. AS "Latvenergo" pieredze liecina, ka pārbaūžu veikšanas procedūra, ievērojot elektrostacijas tehniskos parametrus un tās darbības dažādos režīmus, var prasīt daudz vairāk laika, un tas var likt šķēršļus jaunas jaudas vai jaudas palielināšanas atļaujas savlaicīgai īstenošanai.

AS "Latvenergo" uzskata, ka elektrostacijas pārbaūdes testi pēc Regulas Nr.2016/631 prasībām, varētu arī tikt īstenoti pēc elektrostacijas pieslēgšanas sistēmai vai jaudas palielināšanas, un par pārbaūžu veikšanu elektroenerģijas ražotājam un sistēmas operatoram būtu vienojās ar divpusēju vienošanos, kurā tad puses piekristu noteiktiem pārbaūžu veikšanas grafikiem, kā arī vienos par rīcību, ja kāds no stacijas testiem netiek izpildīts.

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

Komercedirektors

Dmitrijs Juskovecs

Ražošanas direktors

Harijs Teteris

Jānis Bunkovskis 67728375, 25495178