

29.09.2025.
Uz

Nr. 2.5/2025/4097
Nr.

**Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija
Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013**

**Kopija: AS "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006**

Par metodikas projekta precizēšanu

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir izvērtējis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Priekšlikumu un komentāru apkopojumā par konsultāciju dokumentu par noteikumu projektiem: par drošības naudas aprēķina metodiku elektroenerģijas nozarē (metodikas projekts) un grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas ražotājiem ietvertu normu precizējumus.

AST izskata priekšlikumu veikt šādus precizējumus metodikas projektā:

1. Izteikt metodikas projekta 2.3.punktu šādā redakcijā:
"2.3. "sistēmas jaudas rezervēšana – šo noteikumu izpratnē sistēmas operatora pienākums līdz elektroenerģijas ražošanas iekārtas, elektroenerģijas uzkrātuves vai galalietotāja objekta pieslēgšanai elektroenerģijas sistēmai rezervēt brīvo sistēmas jaudu elektroenerģijas ražošanas iekārtas, elektroenerģijas uzkrātuves vai galalietotāja objekta pieslēgšanai ar nosacījumu, ka sistēmas dalībnieks izpilda šajos noteikumos un attiecīgajos pieslēguma noteikumos noteiktās prasības."

Minētais precizējums skaidri norādītu, kāda jauda rezervācijas brīdī tiek uzskatīta par rezervēto sistēmas jaudu, t.sk. norādot, ka iespējama abu virziena jaudas rezervācija.

2. Izteikt metodikas projekta 7.punktu šādā redakcijā:
"7.Sistēmas operators drošības naudu sistēmas jaudas rezervēšanai nosaka:

7.1. Pārvides sistēmas operators drošības naudu sistēmas jaudas rezervēšanai nosaka, reizinot drošības naudu par vienu jaudas rezervēšanas vienību ar sistēmas dalībniekam izsniegtajās tehniskajās prasībās noteikto rezervēto kopējo brīvo sistēmas jaudu, summējot rezervēto jaudu elektroenerģijas nodošanai un saņemšanai no tīkla.

7.2. Sadales sistēmas operators, reizinot drošības naudu par vienu jaudas rezervēšanas vienību ar sistēmas dalībniekam izsniegtajās tehniskajās prasībās noteikto rezervēto kopējo brīvo sistēmas jaudu elektroenerģijas nodošanai tīklā."

Minētais precizējums, sistēmiski interpretējot ar metodikas projekta 2.3.punktu, sniedz iespēju skaidri identificēt, ka drošības naudas aprēķinā ņemama vērā tikai rezervētā brīvā jauda, kas, savukārt, arī viena pieslēguma ietvaros var būt divvirziena. Attiecīgi tiek noteikts, ka jaudas rezervācija tiek veikta par katra virziena jaudas rezervāciju piešķiršanu sistēmas dalībniekam. Turklāt, ņemot vērā, ka sadales sistēmas operatoram galapatērētājiem nav jāpiemēro drošības nauda, ietverti nošķirti nosacījumi, gan pārvades sistēmas operatoram, gan sadales sistēmas operatoram.

3. Svītrot metodikas projekta 8.punktu, jo drošības naudas aprēķina nosacījumi gadījumiem, kad viena pieslēguma ietvaros tiek pieslēgtas ražošanas, patēriņa vai uzkrāšanas iekārtas, arī ietverti piedāvātajā 7.punkta redakcijā.

Valdes loceklis

Arnis Daugulis

Valdes priekšsēdētājs

Rolands Irklis

Āboliņa
zane.abolina@ast.lv