

**Priekšlikumu un komentāru apkopojums par elektroenerģijas elastīgā un ierobežojamā pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežošanas noteikumiem**

26.03.2026

| N.p.k.                                                  | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)                                                                                                                                                                           | Priekšlikumi un komentāri                                                                                                                                                                                                           | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)                                                                                                                                 | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta</b>   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     | [Viedoklis]<br>[Pamatojums]                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| <b>II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     | [Viedoklis]<br>[Pamatojums]                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| <b>III. Citi priekšlikumi un komentāri</b>              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| 1.                                                      | <b>II. Pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežojuma noteikšanas kārtība un izpilde</b><br><br>3. Sistēmas operators divas dienas pirms operacionālās dienas līdz plkst. 24.00 nosūta pieļaujamo darbības limitu katram tirdzniecības intervālam | <b>Biedrība “Latvijas atjaunīgās enerģijas alianse”</b><br><br>Biedrības “Latvijas atjaunīgās enerģijas alianse” (turpmāk - biedrība) ieskatā, būtu nepieciešams vai nu papildināt noteikumu projektu “Elektroenerģijas elastīgā un | <b>Netiek ņemts vērā</b><br><br>Regulas Nr. 543/2013 6. punkts attiecas uz tirdzniecības zonas kopējiem datiem – slodzes jeb patēriņa prognozes publicēšanu dažādiem laika intervāliem. Savukārt Noteikumu projektā ietvertais regulējums attiecas |                                                                 |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)                                                                                                                                                                                           | Priekšlikumi un komentāri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        | <p>operacionālajā dienā. Informācija par pieļaujamo darbības limitu tiek nosūtīta balansatbildīgai pusei vai sistēmas dalībniekam, kura balansatbildību nodrošina pārvades sistēmas operators, par katru pārvaldībā esošo sistēmas dalībnieka pieslēgumu.</p> | <p>ierobežojamā pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), vai arī izvērstāk noteikt citos normatīvajos aktos atsevišķus ar Noteikumiem saistītos jautājumus, kas attiecas uz energosistēmas darbības prognozēšanas un datu pieejamības caurspīdīgumu un pieejamību. Noteikumu regulējums būs efektīvs tikai tad, ja tiks nodrošināta energosistēmas pieejamības datu atklātība. Noteikumu 3. punkts noteic, ka divas dienas pirms operacionālās dienas sistēmas operators nosūtīs katrai balansatbildīgajai pusei informāciju par tās aktīvu pieļaujamās darbības limitiem. Lai gan minētais regulējums ir atbalstāms, tomēr Noteikumi ir jāpilnveido. Būtu nepieciešams, lai sistēmas operators sniegtu plašāku kopējo informāciju publiski savā mājas lapā par sagaidāmo sistēmas darbības stāvokli noteiktā laika nogrieznī par katru no energosistēmas sektoru un segmentu. Pašlaik akciju</p> | <p>uz pārvades sistēmas tīklā esošu pieslēgumu ietekmi uz noteiktu tīkla elementu pārslodzi.</p> <p>Arī citos Regulas Nr. 543/2013 pantos noteiktais par informācijas publicēšanu, piemēram, 11. pants “Informācija par starpzonu jaudu noteikšanu un piedāvāšanu” un 14. pants “Ģenerācijas prognozes”, attiecas uz tirdzniecības zonas kopējiem procesiem un starpsistēmu jaudām. Regulators norāda, ka ENTSO-E <i>Transparency platform</i><sup>1</sup> ir pieejami AST publicētie dati atbilstoši Regulas Nr. 543/2013 prasībām.</p> <p>Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Noteikumu projekts ir izstrādāts atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 14. panta sestajai daļai, 15.<sup>2</sup> panta ceturtajai daļai un 16.<sup>4</sup> panta septītajai daļai, kurās ir ietverts deleģējums par to, kas tieši ietverams Noteikumu projektā, Regulators skaidro, ka Noteikumu projektā nevar ietvert prasības ārpus Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktā deleģējuma, t. sk. arī papildu prasību pārvades</p> |                                                                 |

<sup>1</sup> <https://transparency.entsoe.eu/>

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija) | Priekšlikumi un komentāri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)                                                                                                                                                                                                                                        | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                     | <p>sabiedrība “Augstsprieguma tīkls” (turpmāk – AST) sniedz šādu informāciju tikai mēneša griezumā.</p> <p>Lai izpildītu augstāk izklāstīto informācijas atklātību, Noteikumos būtu nepieciešams ietvert skaidru norādi uz AST pienākumiem un atbildību saistībā ar informācijas par pārvades sistēmas plānoto un neplānoto nepieejamību. Šādas informācijas sniegšanu un pieejamību vispārīgi nosaka Komisijas 2013. gada 14. jūnija Regula (ES) Nr. 543/2013 par datu iesniegšanu un publicēšanu elektroenerģijas tirgos un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 714/2009 I pielikuma grozīšanu (turpmāk – Regula Nr. 543/2013). Regulas Nr. 543/2013 6. panta pirmajā un otrajā daļā ir noteikts, kāda veida informācija un kad pārvades sistēmas operatori ir jāpublisko. Tāpat Biedrība vērš uzmanību uz Regulas Nr. 543/2013 14. panta (d) apakšpunkta prasību sniegt vēja un saules enerģijas ģenerācijas prognozes (MW) katrā tirdzniecības zonā katrā nākamās dienas tirgus</p> | <p>sistēmas operatoram publicēt lokālās pārvades infrastruktūras slodzes datus vai to prognozes. Papildus iepriekš minētajiem apsvērumiem norādāms, ka jau esošie publiski pieejamie dati un informēšanas pienākums, kas ietverts Noteikumu projektā, ir pietiekami, lai elektroenerģijas ražotāji varētu plānot savu darbību elektroenerģijas tirgū.</p> |                                                                 |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija) | Priekšlikumi un komentāri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu) | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                     | <p>laika vienībā, un tā publicējama ne vēlāk kā noteiktā laikā vienu dienu pirms faktiskās piegādes. Biedrība ir novērojusi, ka AST šobrīd sniedz šādu informāciju tikai <i>post-factum</i> griezumā, kad ir bijusi saņemta informāciju no balansatbildīgajām pusēm par faktiski nākošajā dienā nostrādājušajiem ģenerācijas avotiem, tajā skaitā ar no atjaunīgo energoresursu ģenerācijas avotiem.</p> <p>Iespējams, informācijas publiskošanas noteikumu ievērošana no visu tirgus dalībnieku, tostarp, pārvades sistēmas operatora puses, ievērojot gan Regulā Nr. 543/2013, gan Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību noteikto, ir jautājums, kuram 2026.gadā būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība.</p> <p>Ņemot vērā iepriekš minēto, Biedrība ierosina Noteikumus papildināt ar jaunu punktu, kas noteiktu, ka sistēmas operatoram ir pienākums savā mājaslapā regulāri sniegt datus</p> |                                                                                                                    |                                                                 |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija) | Priekšlikumi un komentāri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu) | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                     | <p>par pārvades sistēmas plānoto un neplānoto nepieejamību pa atsevišķiem pārvades sistēmas sektoriem un segmentiem. Minētā informācija būtu sniedzama par līdzīgiem periodiem un līdzīgos termiņos, kā nosaka Regulas Nr. 543/2013 6. panta pirmā un otrā daļa attiecībā uz informācijas publiskošanu par jaudu pieejamību starp tirdzniecības un kontroles zonām.</p> |                                                                                                                    |                                                                 |

Dace Bite, 67097231 dace.bite@sprk.gov.lv

Edīte Bieļa-Dailidoviča, 67873183 edite.biela@sprk.gov.lv