



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

04.01.2012.

Nr.2

(prot. Nr.1.,2.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Galgauskas dzirnavu HES”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 13.decembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Galgauskas dzirnavu HES”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003492015, juridiskā adrese: „Galgauskas dzirnavas”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, (turpmāk – SIA „Galgauskas dzirnavu HES”) 2011.gada 2.decembra iesniegumu Nr.2-12/1 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Galgauskas HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Galgauskas HES atrodas Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā, uz Tīrzas upes, 15 km no ietekas Gaujā.
2. Galgauskas HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/ un 2002.gada 21.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 21.janvāra aktu Nr.60 Galgauskas HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 22.janvārī SIA „Galgauskas dzirnavu HES” izsniedza Galgauskas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-37/36, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 22.janvārim.
4. 2011.gada 31.oktobrī Komisija veica Galgauskas HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-67. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. Tika konstatēts, ka tiek veikta HES rekonstrukcija. Tiek būvēta atsevišķi stāvoša HES ēka ar vienu hidroagregātu, dzelzsbetona ūdens ņēmējietaisi un spiedvadu.
5. Saskaņā ar SIA „Galgauskas dzirnavu HES” iesniegtajiem inženiera hidrotehniķa /*vārds, uzvārds*/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2011.gada 12.decembra atzinumiem par Galgauskas HES hidrotehnisko būvju stāvokli un no jauna uzbūvēto hidrotehnisko būvju stāvokli, Galgauskas HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt. Galgauskas HES ekspluatācija nerada draudus ne esošajam aistorstam, ne esošajām HES

hidrotehniskajām būvēm, ne arī jaunajai HES ēkai ar ūdens ņēmējietaisi līdz jaunā hidroagregāta ekspluatācijas uzsākšanai.

6. SIA „Galgauskas dzirnavu HES” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 13.decembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Galgauskas HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Galgauskas HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumiem un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Galgauskas HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 17.novembrī noslēgts līgums par Galgauskas HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2011.gada 22.novembra līdz 2012.gada 21.novembrim.
9. SIA „Galgauskas dzirnavu HES” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Galgauskas dzirnavu HES” Galgauskas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H37/36/49.

2. Noteikt Galgauskas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H37/36/49 derīguma termiņu no 2012.gada 23.janvāra līdz 2017.gada 22.janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Galgauskas dzirnavu HES”