



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

18.01.2012.

Nr.16

(prot. Nr.3.,2.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Strelēcija”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 19.decembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Strelēcija”, vienotais reģistrācijas numurs: 43603011514, juridiskā adrese: Romas iela 48, Jelgava, LV-3001, (turpmāk – SIA „Strelēcija”) 2011.gada 15.decembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES atrodas Bikstu pagastā, Dobeles novadā, uz Bērzes upes, 60 km no ietekas Lielupē.
2. Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 7.februārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 12.novembra aktu Nr.12 Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 8.februārī SIA „Strelēcija” izsniedza Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-49/47, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 8.februārim.
4. 2011.gada 12.decembrī Komisija veica Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-84. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar SIA „Strelēcija” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/ 2011.gada 5.decembra atzinumu par Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. SIA „Strelēcija” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 15.decembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES

zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies. Avārijas situācija bija 2010.gada martā, kad pie dziļumaizvāriem un gremdsienas bija piesalis ledus un tos nevarēja pacelt. Strauja atkušņa rezultātā marta beigās strauji kāpa ūdens līmenis ūdenskrātuvē un sasniedza atzīmi 82,70. Pēc dažām dienām ūdens līmenis pazeminājās līdz 82,00 atzīmei. 2010.gadā līdzās novadbūvei izveidota platforma tehnikas novietošanai, kas var vajadzības gadījumā pacelt aizvarus.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 9.jūnijā noslēgts līgums par Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2011.gada 10.jūnija līdz 2012.gada 9.jūnijam.
9. SIA „Strelēcija” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Strelēcija” Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H49/47/50.

2. Noteikt Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H49/47/50 derīguma termiņu no 2012.gada 9.februāra līdz 2017.gada 8.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

Padomes loceklis

R.Irkliis

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Strelēcija”