



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

30.01.2013.

Nr.16
(prot. Nr.4.,6.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Brūnu HES”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2013.gada 15.janvārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Brūnu HES”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003596484, juridiskā adrese: Ģimnastikas iela 6-15, Rīga, LV-1004, (turpmāk – SIA „Brūnu HES”) 2013.gada 10.janvāra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Brūnu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Brūnu HES atrodas Mālpils pagastā, Mālpils novadā uz Mergupes, 12 km no upes grīvas.
2. Brūnu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* un 2003.gada 28.februārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2003.gada 28.februāra aktu Nr.116 Mālpils HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2008.gada 29.februārī SIA „Brūnu HES” izsniedza Brūnu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-113/106, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2013.gada 28.februārim.
4. Komisija 2013.gada 14.janvārī veica Brūnu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-2. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. SIA „Brūnu HES” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2013.gada 10.janvārī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Brūnu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Brūnu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas. Brūnu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. Saskaņā ar deklarāciju un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Brūnu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto

pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.

7. SIA „Brūnu HES” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Brūnu HES” Brūnu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H113/106/108.

2. Noteikt Brūnu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H113/106/108 derīguma termiņu no 2013.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Brūnu HES”