



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

03.02.2012.

Nr.24
(prot. Nr.5.,4.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu zemnieku saimniecībai „Dzirnavas”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 16.janvārī saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „Dzirnavas”, vienotais reģistrācijas numurs: 48501004837, juridiskā adrese: „Dzirnavas”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, LV-3851, (turpmāk – ZS „Dzirnavas”) 2012.gada 16.janvāra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Cieceres dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Cieceres dzirnavu HES atrodas Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, uz Cieceres upes, 49 km no ietekas Ventā.
2. Cieceres dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 19.martā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 3.decembra aktu Nr.34 Cieceres dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 20.martā ZS „Dzirnavas” izsniedza Cieceres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-68/63, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 20.martam.
4. ZS „Dzirnavas” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 14.decembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Cieceres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms U Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Cieceres dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas. Cieceres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
5. 2012.gada 16.janvārī Komisija veica Cieceres dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-6.

Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

6. Saskaņā ar deklarāciju un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Cieceres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 2.septembrī noslēgts līgums par Cieceres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2011.gada 4.septembra līdz 2012.gada 3.septembrim.
8. ZS „Dzirnavas” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt ZS „Dzirnavas” Cieceres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H68/63/56.

2. Noteikt Cieceres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H68/63/56 derīguma termiņu no 2012.gada 21.marta līdz 2017.gada 20.martam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja
p.i.

V.Lokenbaha

Padomes loceklis

G.Zeltiņš

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „Dzirnavas”