



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

03.02.2012.

Nr.25

(prot. Nr.5.,5.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Krīgaļu dzirnavas”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 6.janvārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Krīgaļu dzirnavas”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103014236, juridiskā adrese: Siguldas prospekts 56-1, Rīga, LV-1014, (turpmāk – SIA „Krīgaļu dzirnavas”) 2012.gada 4.janvāra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Krīgaļu dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Krīgaļu dzirnavu HES atrodas Nītaures pagastā, Amatas novadā, uz Mergupes, 38 km no ietekas Lielajā Juglā.
2. Krīgaļu dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 18.martā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 17.decembra aktu Nr.42 Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 19.martā SIA „Krīgaļu dzirnavas” izsniedza Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-67/62, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 19.martam.
4. 2012.gada 13.janvārī Komisija veica Krīgaļu dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-83. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. Tika konstatēts, ka tiek veikta HES rekonstrukcija. Tiek būvēta atsevišķi stāvoša HES ēka ar vienu hidroagregātu, dzelzsbetona ūdens ņēmējietaisi un spiedvadu.
5. Saskaņā ar SIA „Krīgaļu dzirnavas” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/) atzinumu par Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt. Krīgaļu dzirnavu HES notiek rekonstrukcija. Tiek veikta jaunas ekoloģiskā caurplūduma

HES ēkas būvniecība. Pēc būvdarbu pabeigšanas uzlabosies hidrotehnisko būvju drošums un ekoloģiskā situācija Mergupē lejpus Krīgaļu dzirnavu HES.

6. SIA „Krīgaļu dzirnavas” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 4.janvārī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Krīgaļu dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. SIA „Krīgaļu dzirnavas” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Krīgaļu dzirnavas” Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H67/62/55.

2. Noteikt Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H67/62/55 derīguma termiņu no 2012.gada 20.marta līdz 2017.gada 19.martam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

Padomes loceklis

G.Zeltiņš

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Krīgaļu dzirnavas”