



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

16.02.2011.

Nr.34

(prot. Nr.4.,2.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma programmas apstiprināšanu un hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta izsniegšanu SIA „SURMIS”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 24.janvārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SURMIS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103123197, juridiskā adrese: Jūrmalas iela 39, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, (turpmāk – SIA „SURMIS”) 2011.gada 24.janvāra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt hidrotehnisko būvju drošuma programmu (turpmāk – drošuma programma) un izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Lēnu ūdensdzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Lēnu ūdensdzirnavu HES atrodas Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā uz Imalas upes, 0,6 km no ietekas Ventā. Nekustamais īpašums „Dzirnavas” Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā nodots SIA „SURMIS” valdījumā saskaņā ar 2010.gada 1.janvāra zemes nomas līgumu, kas reģistrēts Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodaļījumā Nr.238.
2. Lēnu ūdensdzirnavu HES skiču projekta stadijā izstrādāto apdraudējuma novērtējumu un Lēnu ūdensdzirnavu HES tehnisko projektu (turpmāk – Būvprojekts) izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (diploms Nr./numurs/, Latvijas melioratoru biedrības būvprakses sertifikāts Nr./numurs/). Skrundas būvvalde 2010.gada 30.novembrī izsniegusi būvatļauju Nr.37/2010 Lēnu ūdensdzirnavu HES būvniecībai. Saskaņā ar Lēnu ūdensdzirnavu HES projektēšanas uzdevumu un skiču projekta stadijā izstrādāto apdraudējuma novērtējumu Lēnu ūdensdzirnavu HES hidrotehniskās būves atbilst C drošuma klasei.
3. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 3.panta pirmās daļas 3.punktam HES hidrotehnisko būvju drošuma C klasei atbilst būves, kuru avāriju rezultātā nerodas draudi iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, bet zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un kaitējums videi ir nenozīmīgs.
4. Lēnu ūdensdzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (diploms Nr./numurs/, Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/). Saskaņā ar inženiera-hidrotehniķa /vārds,

uzvārds/ 2010.gada 29.decembra atzinumu Drošuma programma pilnībā atbilst būvprojektam un Lēnu ūdensdzirnavu HES hidrotehniskās būves atbilst drošuma C klasei. Lēnu ūdensdzirnavu HES aizsprosta avārijas rezultātā nerodas draudi iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, bet zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam ir nenozīmīgs. Avārijas situācijās ietekmētie objekti – applūst Imalas upītei pieguļošās palienas pļavas un krūmāji. Lēnu ūdensdzirnavu HES ūdenskrātuves (pirmais ainavu dīķis) kopējais tilpums ir mazs, tādēļ nav gaidāms, ka ūdens līmenis Imalas upītē avārijas rezultātā paceltos augstāk par pavasara palu līmeņiem, jo aiz dzirnavām ir 0,12 km garš Imalas posms līdz caurtekai (diametrs 1,5metri) zem Skrundas-Nīgrandes autoceļa. Šajā posmā ir viena neapdzīvota māja. Lejpus Skrundas-Nīgrandes autoceļa Imalai ir 0,4 km garš posms līdz ietekai Ventā un pār Imalu šajā posmā nav neviena tilta, un Imalai ir liels gultnes garenslīpums līdz Ventai, lieli ūdens plūsmas ātrumi, līdz ar to Imala no krastiem neiziet.

5. Atzinumus par Drošuma programmu ir sniegušas Skrundas novada pašvaldība (2010.gada 25.novembra atzinums Nr.10-2/1071), Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde (2010.gada 7.decembra vēstule Nr.4/1.1-7/3124), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (2010.gada 1.decembra vēstule Nr.17-3/385) un Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde (2010.gada 6.decembra atzinums Nr.5.5.-9./1556).
6. Lēnu ūdensdzirnavu HES Drošuma programmu izstrādājis inženieris-hidrotehniķis, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” (turpmāk – Noteikumi Nr.70) 3.punktā noteiktajām prasībām. Drošuma programma ir saskaņota ar Noteikumu Nr.70 2.punktā noteiktajām institūcijām, kuru sniegtajos atzinumos nav izteikti iebildumi par Drošuma programmu. Drošuma programmā ietvertu pasākumu komplekss (HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanas un pārbaudes pasākumi, HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji, HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijas prasības) nodrošina Lēnu ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošumu.
7. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2010.gada 8.marta lēmumu Nr.1-6.1-63 par atļauju jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai, SIA „SURMIS” atļauts uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu 0,025 MW ieviešanu „Dzirnavās”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2010.gada 16.aprīļa lēmumam Nr.1-6.1-157 par tiesību piešķiršanu pārdot obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, SIA „SURMIS” piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.
8. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde 2010.gada 13.novembrī ir izsniegusi SIA „SURMIS” ūdens resursu lietošanas atļauju Nr.LI-10-DU-0032/1471 (turpmāk – Ūdens lietošanas atļauja) Lēnu dzirnavu HES darbināšanai uz Imalas upes.
9. Lēnu dzirnavu HES ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus (turpmāk – Ekspluatācijas noteikumi) 2010.gada 24.septembrī izstrādājis inženieris-hidrotehniķis */vārds, uzvārds/*. Ekspluatācijas noteikumi saskaņoti Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, Zinātniskajā institūtā „BIOR” un tos apstiprinājusi Skrundas novada dome.
10. 2011.gada 31.janvārī Komisija veica Lēnu ūdensdzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, kurā konstatēts, ka SIA „SURMIS” ir uzsākusi Lēnu ūdensdzirnavu HES Drošuma programmā paredzēto pasākumu izpildi. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

11. Izvērtējot Drošuma programmu, Būvprojektu un Ūdens lietošanas atļauju un ņemot vērā inženiera-hidrotehniķa /*vārds, uzvārds*/, Skrundas novada pašvaldības, Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinumus un saskaņojumus, kā arī Komisijas veiktās Lēnu ūdensdzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas rezultātus, SIA „SURMIS” valdījumā esošā Lēnu ūdensdzirnavu HES atbilst HES hidrotehnisko būvju C drošuma klasei.
12. SIA „SURMIS” valdes locekle /*vārds, uzvārds*/ Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt hidrotehnisko būvju drošuma programmu un izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Lēnu ūdensdzirnavu HES.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 3.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, 5.pantu, 8.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 4.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 3.punktu,

padome nolemj:

1. Noteikt Lēnu ūdensdzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm C drošuma klasi.
2. Apstiprināt SIA „SURMIS” iesniegto Lēnu ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu.
3. Izsniegt SIA „SURMIS” Lēnu ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H155.
4. Noteikt Lēnu ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H155 derīguma termiņu no 2011.gada 17.februāra līdz 2016.gada 16.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja p.i.

I.Zariņš

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „SURMIS”