



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

27.02.2013.

Nr.48
(prot. Nr.8.,4.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu zemnieku saimniecībai „Bišpēteri”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2013.gada 12.februārī saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „Bišpēteri”, vienotais reģistrācijas numurs: 40001014440, juridiskā adrese: „Bišpēteri”, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137, (turpmāk – ZS „Bišpēteri”) 2013.gada 11.februāra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Bišpēteru HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Bišpēteru HES atrodas Irlavas pagastā, Tukuma novadā uz Abavas upes, 114 km no ietekas Ventā.
2. Bišpēteru HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2003.gada 18.martā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2003.gada 18.marta aktu Nr.118 Bišpēteru HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2008.gada 19.martā ZS „Bišpēteri” izsniedza Bišpēteru HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-119/113, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2013.gada 19.martam.
4. Komisija 2013.gada 11.februārī veica Bišpēteru HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-16. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. ZS „Bišpēteri” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2013.gada 7.februārī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Bišpēteru HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms BD Nr./numurs). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Bišpēteru HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

Bišpēteru HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Bišpēteru HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. ZS „Bišpēteri” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt ZS „Bišpēteri” Bišpēteru HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H119/113/114.

2. Noteikt Bišpēteru HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H119/113/114 derīguma termiņu no 2013.gada 20.marta līdz 2018.gada 19.martam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

Padomes loceklis

G.Zeltiņš

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „Bišpēteri”