



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

27.02.2013.

Nr.49
(prot. Nr.8.,5.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GA 21”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2013.gada 12.februārī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GA 21”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003518776, juridiskā adrese: „Staškeviču dzirnavas”, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV-5653, (turpmāk – SIA „GA 21”) 2013.gada 11.februāra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Bikstupes HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Bikstupes HES atrodas Jaunpils pagastā, Tukuma novadā uz Bikstupes, 12 km no ietekas Bērzē.
2. Bikstupes HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādāja individuālais uzņēmums „L KONSTANTE” (licence Nr.1112) un 2003.gada 28.aprīlī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2003.gada 29.aprīļa aktu Nr.121 Bikstupes HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2008.gada 30.aprīlī SIA „GA 21” izsniedza Bikstupes HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-122/112, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2013.gada 30.aprīlim.
4. Komisija 2013.gada 11.februārī veica Bikstupes HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-15. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. SIA „GA 21” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2013.gada 31.janvārī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Bikstupes HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Bikstupes HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un

horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas. Bikstupes HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Bikstupes HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. SIA „GA 21” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „GA 21” Bikstupes HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H122/112/113.
2. Noteikt Bikstupes HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H122/112/113 derīguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

Padomes loceklis

G.Zeltiņš

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „GA 21”