



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039 | Tālrunis 67097200 | Fakss 67097277 | E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

11.05.2017.

Nr.51

(prot. Nr.17, 9.p.)

Par elektroenerģijas ražošanas moduļa klasificēšanu kā jauno tehnoloģiju

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2016.gada 16.novembrī elektroniski saņēma BDR Thermea Group B.V., juridiskā adrese: Kanaal Zuid 106, Apeldoorn, 7332 BD, Nīderlande (turpmāk – BDR Thermea Group B.V.), pieteikumu par vairāku elektroenerģijas ražošanas moduļu klasificēšanu kā jauno tehnoloģiju (turpmāk – pieteikums) un pieteikumam pievienotus atbilstības sertifikātus. 2017.gada 10.martā Regulators pieprasīja BDR Thermea Group B.V. iesniegt papildu informāciju par elektroenerģijas ražošanas moduļiem, kurus paredzēts pieslēgt Latvijas elektroenerģijas sistēmai, kā arī par moduļu komerciālo pieejamību un pārdošanas apjomiem Eiropas Savienībā. 2017.gada 22.martā BDR Thermea Group B.V. elektroniski iesniedza pieprasīto papildu informāciju un precizētu pieteikumu par elektroenerģijas ražošanas moduļa „eVita” (turpmāk – modulis „eVita”) klasificēšanu kā jauno tehnoloģiju.

Regulators konstatē

1. Eiropas Komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regula (ES) Nr.2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamām tīkla pieslēguma prasībām (turpmāk – Regula), nosaka prasības attiecībā uz elektroenerģijas ražošanas ietaišu – sinhronu elektroenerģijas ražošanas moduļu, elektroenerģijas parka moduļu un atkrastes elektroenerģijas parka moduļu – tīkla pieslēgumu starpsavienotai sistēmai.
2. Saskaņā ar Regulas 66.panta 1.punktu šīs regulas prasības (izņemot 30.pantu), nepiemēro attiecībā uz elektroenerģijas ražošanas moduļiem, kas klasificēti kā jaunās tehnoloģijas saskaņā ar Regulas 66. – 70.pantā izklāstītajām procedūrām.
3. Atbilstoši Regulas 66.panta 2.punktam elektroenerģijas ražošanas moduli var klasificēt kā jauno tehnoloģiju saskaņā ar 69.pantu, ja:
 - 1) tas ir A tipa modulis (atbilstoši regulas 5.panta 1.punktā noteiktajām nozīmīguma prasībām A tipa moduļim: spriegums pieslēgumpunktā zemāks par 110 kilovolti (kV), minimālā jauda vismaz 0,8 kilovati (kW) un maksimālā jauda Baltijas sinhronajā zonā līdz 0,5 megavati (MW);
 - 2) modulis ir komerciāli pieejama elektroenerģijas ražošanas moduļa tehnoloģija; un

- 3) elektroenerģijas ražošanas moduļa tehnoloģijas kopējie pārdošanas apjomi sinhronajā zonā brīdī, kad tiek iesniegts pieteikums klasificēt to kā jauno tehnoloģiju, nepārsniedz 25 % no kopējās maksimālās jaudas maksimālā līmeņa, kas noteikts saskaņā ar 67.panta 1.punktu (kopējās maksimālās jaudas maksimālais līmenis sinhronā zonā ir 0,1 % no gada maksimālās slodzes 2014.gadā konkrētajā sinhronajā zonā).
4. Regulas 68.panta 1. – 3.punkts paredz, ka sešu mēnešu laikā pēc Regulas stāšanās spēkā A tipa elektroenerģijas ražošanas moduļu ražotāji attiecīgajai regulatīvajai iestādei var iesniegt pieprasījumu klasificēt to elektroenerģijas ražošanas moduļa tehnoloģiju kā jauno tehnoloģiju, informējot par attiecīgā elektroenerģijas ražošanas moduļa tehnoloģijas kopējiem pārdošanas apjomiem katrā sinhronajā zonā brīdī, kad tiek iesniegts pieteikums, un iesniedzot pierādījumus, kas apliecina atbilstību noteiktajiem atbilstības kritērijiem.
5. Saskaņā ar Regulas 69.panta 1.punktu divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā attiecīgā regulatīvā iestāde, koordinējoties ar visām pārējām sinhronās zonas regulatīvajām iestādēm, lemj, kuri elektroenerģijas ražošanas moduļi (ja tādi pieteikti) būtu jāklasificē kā jaunā tehnoloģija.
6. Lai noskaidrotu moduļu „eVita” pieslēgšanas iespējamo ietekmi uz elektroenerģijas sistēmas darbību, Regulators pieprasīja Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora (akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls”) un lielākā Latvijas elektroenerģijas sadales sistēmas operatora (akciju sabiedrība „Sadales tīkls”) viedokli par moduļu „eVita” iespējamo ietekmi uz elektroenerģijas sistēmas darbību. Saskaņā ar akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” sniegto informāciju moduļu „eVita” pieslēgšana neietekmēs elektroenerģijas pārvades sistēmas stabilu darbību. Saskaņā ar akciju sabiedrības „Sadales tīkls” sniegto informāciju iekārtas ierobežotais darbības diapazons pie frekvences 49,5 – 50,5 Hz un iekārtas atslēgšanās no tīkla pie lielākām tīkla frekvences novirzes vērtībām neatstās iespaidu uz sadales sistēmas stabilitāti.
7. Modulis „eVita” kā komerciāli pieejama elektroenerģijas ražošanas moduļa tehnoloģija tiek pārdots Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā un Francijā. Eiropā kopējais moduļa “eVita” pārdotais apjoms ir 5 megavati (MW), savukārt Baltijas sinhronajā zonā modulis „eVita” vēl nav pārdots.
8. Baltijas valstu regulatīvo iestāžu koordinācijas procesa ietvaros 2017.gada 20.aprīlī Baltijas Elektroenerģijas foruma darba grupā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas regulatori puda vienotu nostāju par moduļa „eVita” klasificēšanu kā jauno tehnoloģiju, plānojot attiecīgu lēmumu pieņemšanu Regulas 69.panta 1.punktā noteiktajā termiņā. Papildus tam, Regulators 2017.gada 26.aprīlī saņēma Igaunijas Konkurences padomes (*Estonian Competition Authority*) vēstuli Nr.16-0033-087-92 un 2017.gada 8.maijā – Lietuvas Nacionālās cenu un enerģijas kontroles komisijas (*National Commission for Energy Control and Prices of the Republic of Lithuania*) vēstuli Nr.R2-(E)-1370 ar apstiprinājumu klasificēt moduli „eVita” kā jauno tehnoloģiju minētajās valstīs, atbilstoši Regulas 66.panta 2.punktā noteiktajam.
9. Akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” un akciju sabiedrības „Sadales tīkls” pilnvarotie pārstāvji Regulatora padomes 2017.gada 11.maija sēdē norādīja, ka neiebilst Regulatora lēmumam klasificēt BDR Thermea Group B.V. ražotā elektroenerģijas ražošanas moduli „eVita” kā jauno tehnoloģiju Latvijas Republikā.

Regulators secina

1. BDR Thermea Group B.V. atbilstoši Regulas 68.pantam ir iesniegusi Regulatoram pieteikumu, lai elektroenerģijas ražošanas moduļa „eVita” tehnoloģiju klasificētu kā

jauno tehnoloģiju, atbilstības sertifikātu, kā arī sniegusi informāciju par minētā elektroenerģijas ražošanas moduļa tehnoloģijas kopējiem pārdošanas apjomiem sinhronajā zonā. Tehnoloģijas apraksts ir pieejams ražotāja mājaslapā <http://bdrthermea.com/micro-chp/>.

2. Saskaņā ar BDR Thermea Group B.V. iesniegtajiem dokumentiem un publicēto informāciju modulis „eVita” atbilst Regulas 66.panta 2.punktā noteiktajiem kritērijiem:
 - 2.1. modulis „eVita” ir A tipa modulis;
 - 2.2. modulis „eVita” ir komerciāli pieejama elektroenerģijas ražošanas moduļa tehnoloģija;
 - 2.3. moduļa „eVita” tehnoloģijas kopējie pārdošanas apjomi Baltijas sinhronajā zonā brīdī, kad tika iesniegts pieteikums klasificēt to kā jauno tehnoloģiju, bija 0 megavati (MW).
3. Saskaņā ar pārvades sistēmas operatora un lielākā sadales sistēmas operatora atzinumiem moduļa „eVita” pieslēgšana neietekmēs Latvijas elektroenerģijas sistēmu stabilitāti.
4. Ievērojot iepriekš minēto, atbilstoši Regulas 66.pantam un 69.panta 1.punktam BDR Thermea Group B.V. pieprasījums ir apmierināms, klasificējot moduli „eVita” kā jauno tehnoloģiju Latvijas Republikā.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regulas (ES) Nr.2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamām tīkla pieslēguma prasībām, 66.pantu un 69.panta 1.punktu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 9.punktu un otro daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 65.panta trešo daļu,

padome nolemj:

klasificēt BDR Thermea Group B.V. ražoto elektroenerģijas ražošanas moduli „eVita” kā jauno tehnoloģiju Latvijas Republikā.

Ievērojot Regulas 70.panta 2.punktu, Regulators var atsaukt jaunās tehnoloģijas statusu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

R.Irkļa

p.i.

padomes locekle

R.Šņuka