



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

23.03.2011.

Nr.63
(prot. Nr.9.,6.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta izsniegšanu SIA „Raunas dzirnavu HES”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 1.martā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Raunas dzirnavu HES”, vienotais reģistrācijas numurs: 43603043045, juridiskā adrese: Viskaļu iela 87-2, Jelgava, LV-3008, (turpmāk – SIA „Raunas dzirnavu HES”) 2011.gada 28.februāra iesniegumu ar lūgumu izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Raunas HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Raunas HES atrodas Raunas pagastā, Raunas novadā, uz Raunas upes, 25 km no ietekas Gaujā.
2. Nekustamais īpašums „Dzirnavas” Raunas pagastā, Raunas novadā nodots SIA „Raunas dzirnavu HES” valdījumā saskaņā ar pirkuma līgumu, kas 2010.gada 2.septembrī noslēgts starp SIA „MHK Abuls” un SIA „Raunas dzirnavu HES”. SIA „Raunas dzirnavu HES” īpašuma tiesības reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Raunas pagasta zemesgrāmatas nodaļumā Nr.100000052167.
3. Raunas HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2003.gada 14.martā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 20.novembra aktu Nr.23 Raunas HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
4. Valsts būvinspekcija 2003.gada 17.martā SIA „MHK Abuls” izsniedza Raunas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-118, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2008.gada 17.martam. Saskaņā ar SIA „MHK Abuls” 2008.gada 14.marta un 2009.gada 20.aprīļa ziņojumiem elektroenerģijas ražošana Raunas HES pārtraukta 2007.gada februārī, tomēr gan HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumi, gan Drošuma programma tiek ievēroti arī periodā, kad HES nedarbojas un elektroenerģijas ražošana nenotiek.
5. Saskaņā ar SIA „Raunas dzirnavu HES” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms H-D Nr./numurs/) atzinumu

par Raunas HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Raunas HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. SIA „Raunas dzirnavu HES” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 23.februārī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Raunas HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Raunas HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
7. 2011.gada 8.martā Komisija veica Raunas HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-13. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
8. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Raunas HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
9. SIA „Raunas dzirnavu HES” valdes loceklis /vārds, uzvārds/ Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Raunas HES.

Nemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Raunas dzirnavu HES” Raunas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H118/140.

2. Noteikt Raunas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H118/140 derīguma termiņu no 2011.gada 24.marta līdz 2016.gada 23.martam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Raunas dzirnavu HES”