



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

29.02.2012.

Nr.65
(prot. Nr.9.,8.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma programmas apstiprināšanu un hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta izsniegšanu zemnieku saimniecībai „SLUGAS”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 2.februārī saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „SLUGAS”, vienotais reģistrācijas numurs: 46101011178, juridiskā adrese: „SLUGAS”, Bērzkrogs, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, (turpmāk – ZS „SLUGAS”) 2012.gada 2.februāra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt hidrotehnisko būvju drošuma programmu un izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Urbuļu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Urbuļu HES atrodas Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā uz Bērzkroga upes, 0,4 km no ietekas Kojā. Nekustamais īpašums „Slugas” Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā nodots ZS „SLUGAS” valdījumā saskaņā ar 2011.gada 26.aprīļa zemes nomas līgumu, kas reģistrēts Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodaļījumā Nr.52.
2. Urbuļu HES skiču projekta stadijā izstrādāto apdraudējuma novērtējumu izstrādājis inženieris-hidrotehniķis *vārds, uzvārds*/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/). Urbuļu HES tehnisko projektu (turpmāk – Būvprojekts) izstrādājis inženieris-hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* (diploms Nr./numurs/, Latvijas melioratoru biedrības būvprakses sertifikāts Nr./numurs/). Skrundas būvvalde 2011.gada 16.maijā izsniegusi būvatļauju Nr.09/2011 Urbuļu HES būvniecībai. Saskaņā ar Urbuļu HES projektēšanas uzdevumu un skiču projekta stadijā izstrādāto apdraudējuma novērtējumu Urbuļu HES hidrotehniskās būves atbilst C drošuma klasei.
3. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 3.panta pirmās daļas 3.punktam HES hidrotehnisko būvju drošuma C klasei atbilst būves, kuru avāriju rezultātā nerodas draudi iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, bet zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un kaitējums videi ir nenozīmīgs.
4. Urbuļu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris-hidrotehniķis */vārds, uzvārds/*. Saskaņā ar inženiera-hidrotehniķa */vārds, uzvārds/* 2011.gada 5.decembra atzinumu Drošuma programma pilnībā atbilst būvprojektam un Urbuļu HES hidrotehniskās būves atbilst drošuma C klasei. Urbuļu HES aizsprosta avārijas rezultātā nerodas draudi iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, bet zaudējums fizisko

un juridisko personu īpašumam ir nenozīmīgs. Avārijas situācijās ietekmētie objekti – applūst Bērzkrōga upei pieguļošās palienas plāvas un krūmāji. Urbuļu HES ūdenskrātuves kopējais tilpums ir mazs, tādēļ nav gaidāms, ka ūdens līmenis Bērzkrōga upē avārijas rezultātā paceltos augstāk par pavasara palu līmeņiem, jo leņpus Urbuļu HES aizsprosta ir samērā plaša un Kojas upes palos regulāri pārplūstoša paliene. Pār Bērzkrōga upi leņpus Urbuļu HES 0,4 km garajā posmā līdz ietekai Kojā nav neviena tilta. Kojas upi 1,9 km garajā posmā līdz ietekai Ventā šķērsro autoceļš Skrunda-Nīkrāce ar monolīta dzelzsbetona tiltu, kura aillas šķērsgrīezums ir 4,5 metri x 5,8 metri. Ievērojot samērā lielos Bērzkrōga upes un Kojas upes gultņu slīpumus, nav sagaidāms, ka ūdens līmeņa atzīme leņpus aizsprosta pārsniegs 34,0 metrus Baltijas sistēmā, tādējādi autoceļa tiltam bojājumi netiks nodarīti.

5. Atzinumus par Drošuma programmu ir sniegušas Skrundas novada pašvaldība (2011.gada 19.decembra atzinums Nr.3-10-2/1026), Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa (2011.gada 13.decembra vēstule Nr.K/265), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (2011.gada 24.novembra vēstule Nr.17-3/265) un Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde (2011.gada 12.decembra atzinums Nr.5.5.-9./1627).
6. Urbuļu HES Drošuma programmu izstrādājis inženieris-hidrotehniķis, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” (turpmāk – Noteikumi Nr.70) 3.punktā noteiktajām prasībām. Drošuma programma ir saskaņota ar Noteikumu Nr.70 2.punktā noteiktajām institūcijām, kuru sniegtajos atzinumos nav izteikti iebildumi par Drošuma programmu. Drošuma programmā ietverto pasākumu komplekss (HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanas un pārbaudes pasākumi, HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji, HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijas prasības) nodrošina Urbuļu HES hidrotehnisko būvju drošumu.
7. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2011.gada 22.jūnija lēmumu Nr.1-6.1-338 par atļauju jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai, ZS „SLUGAS” atļauts uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu 0,025 MW ieviešanu „Slugās”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2011.gada 22.jūnija lēmumam Nr.1-6.1-342 par tiesību piešķiršanu pārdot obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ZS „SLUGAS” piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.
8. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde 2011.gada 9.decembrī ir izsniegusi ZS „SLUGAS” ūdens resursu lietošanas atļauju Nr.LII1DU0033/1613 (turpmāk – Ūdens lietošanas atļauja) Urbuļu HES darbībai uz Bērzkrōga upes.
9. Urbuļu HES ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus (turpmāk – Ekspluatācijas noteikumi) 2011.gada 7.novembrī izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Ekspluatācijas noteikumi saskaņoti Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā, Zinātniskajā institūtā „BIOR”, Skrundas novada domē.
10. 2012.gada 10.februārī Komisija veica Urbuļu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, kurā konstatēts, ka ZS „SLUGAS” veic nepieciešamos pasākumus HES hidrotehnisko būvju drošuma nodrošināšanai. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
11. Izvērtējot Drošuma programmu, Būvprojektu un Ūdens lietošanas atļauju un ņemot vērā inženiera-hidrotehniķa /vārds, uzvārds/, Skrundas novada pašvaldības, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinumus un saskaņojumus, kā arī Komisijas veiktās Urbuļu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudes

un hidrotehnisko būvju apsekošanas rezultātus, ZS „SLUGAS” valdījumā esošā Urbuļu HES atbilst HES hidrotehnisko būvju C drošuma klasei.

12. ZS „SLUGAS” īpašnieks /*vārds, uzvārds*/ Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt hidrotehnisko būvju drošuma programmu un izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Urbuļu HES.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 3.punktu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 4.1.apakšpunktu, likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 3.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, 5.pantu, 8.panta pirmo daļu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Noteikt Urbuļu HES hidrotehniskajām būvēm C drošuma klasi.
2. Apstiprināt ZS „SLUGAS” iesniegto Urbuļu HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu.
3. Izsniegt ZS „SLUGAS” Urbuļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H156.
4. Noteikt Urbuļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H156 derīguma termiņu no 2012.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „SLUGAS”