



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

21.03.2012.

Nr.88
(prot. Nr.12.,9.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gaujas hidroelektrostacija”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 5.martā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gaujas hidroelektrostacija”, vienotais reģistrācijas numurs: 44601000197, juridiskā adrese: „Gaujas HES”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, (turpmāk – SIA „Gaujas hidroelektrostacija”) 2012.gada 1.marta iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostācijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Gaujas HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Gaujas HES atrodas Rankas pagastā, Gulbenes novadā, uz Gaujas upes, 345 km no ietekas Rīgas jūras līcī.
2. Gaujas HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 16.aprīlī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 5.novembra aktu Nr.5 Gaujas HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 17.aprīlī SIA „Gaujas hidroelektrostacija” izsniedza Gaujas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-71/66, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 17.aprīlim.
4. 2012.gada 2.martā Komisija veica Gaujas HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-26. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar SIA „Gaujas hidroelektrostacija” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/) atzinumu par Gaujas HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Gaujas HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. SIA „Gaujas hidroelektrostacija” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 1.martā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Gaujas HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar

deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Gaujas HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Gaujas HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 27.jūlijā noslēgts līgums par Gaujas HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2011.gada 27.jūlija līdz 2012.gada 26.jūlijam.
9. SIA „Gaujas hidroelektrostacija” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Gaujas hidroelektrostacija” Gaujas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H71/66/69.

2. Noteikt Gaujas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H71/66/69 derīguma termiņu no 2012.gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 17.aprīlim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Gaujas hidroelektrostacija”