



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

21.03.2012.

Nr.90

(prot. Nr.12.,11.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Amatas HES”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 8.martā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Amatas HES”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003500666, juridiskā adrese: Ģimnastikas iela 6-15, Rīga, LV-1004, (turpmāk – SIA „Amatas HES”) 2012.gada 7.marta iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Kārļu aizsprosta HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Kārļu aizsprosta HES atrodas Drabešu pagastā, Amatas novadā, uz Amatas upes, 8 km no grīvas.
2. Kārļu aizsprosta HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 19.aprīlī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 27.septembra aktu Nr.89 Kārļu aizsprosta HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 20.aprīlī SIA „Amatas HES” izsniedza Kārļu aizsprosta HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-72/67, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 20.aprīlim.
4. 2012.gada 7.martā Komisija veica Kārļu aizsprosta HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-29. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. SIA „Amatas HES” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 6.martā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Kārļu aizsprosta HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./vārds, uzvārds/, diploms G-I Nr./vārds, uzvārds/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Kārļu aizsprosta HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas. Kārļu aizsprosta HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis

atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. Saskaņā ar deklarāciju un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Kārļu aizsprosta HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2012.gada 29.februārī noslēgts līgums par Kārļu aizsprosta HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2012.gada 29.februāra līdz 2013.gada 28.februārim.
8. SIA „Amatas HES” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Amatas HES” Kārļu aizsprosta HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H72/67/71.

2. Noteikt Kārļu aizsprosta HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H72/67/71 derīguma termiņu no 2012.gada 21.aprīļa līdz 2017.gada 20.aprīlim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Amatas HES”