



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis: 67097200 ♦ Fakss: 67097277 ♦ E-pasts: sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

18.04.2012.

Nr.107
(prot. Nr.16.,3.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Eglītis un biedri”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 5.aprīlī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Eglītis un biedri”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003242760, juridiskā adrese: Rīgas iela 14, Ērgļi, LV-4840, (turpmāk – SIA „Eglītis un biedri”) 2012.gada 4.aprīļa iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Ērgļu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Ērgļu HES atrodas Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, uz Ogres upes, 85 km no ietekas Daugavā.
2. Ērgļu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* un 2002.gada 17.jūnijā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 6.jūnija aktu Nr.83 Ērgļu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 28.jūnijā SIA „Eglītis un biedri” izsniedza Ērgļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-79/73, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 28.jūnijam.
4. 2012.gada 4.aprīlī Komisija veica Ērgļu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-35. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar SIA „Eglītis un biedri” iesniegto inženiera hidrotehniķa */vārds, uzvārds/* (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr.*/vārds, uzvārds/*, diploms C Nr.*/vārds, uzvārds/*) atzinumu par Ērgļu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Ērgļu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. SIA „Eglītis un biedri” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 4.aprīlī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Ērgļu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis R.Kuklis. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Ērgļu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo

deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Ērgļu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 19.oktobrī noslēgts līgums par Ērgļu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2011.gada 24.oktobra līdz 2012.gada 23.oktobrim.
9. SIA „Eglītis un biedri” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Eglītis un biedri” Ērgļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H79/73/73.
2. Noteikt Ērgļu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H79/73/73 derīguma termiņu no 2012.gada 29.jūnija līdz 2017.gada 28.jūnijam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Eglītis un biedri”