



# SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

## PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

30.05.2012.

Nr.133  
(prot. Nr.20.,4.p.)

### **Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu zemnieku saimniecībai „Zariņi”**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 15.maijā saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „Zariņi”, vienotais reģistrācijas numurs: 52101001071, juridiskā adrese: „Zariņi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484, (turpmāk – ZS „Zariņi”) 2012.gada 11.maija iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Ezeres dzirnavu HES.

#### **Komisija konstatē un secina:**

1. Ezeres dzirnavu HES atrodas Ezeres pagastā, Saldus novadā, uz Ezeres upes, 0,3 km no ietekas Vadakstē.
2. Ezeres dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 10.jūnijā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 5.jūnija aktu Nr.78 Ezeres dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 12.jūlijā ZS „Zariņi” izsniedza Ezeres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-75/74, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 12.jūlijam.
4. 2012.gada 11.maijā Komisija veica Ezeres dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-44. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar ZS „Zariņi” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2012.gada 8.maija atzinumu par Ezeres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Ezeres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. ZS „Zariņi” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 11.maijā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Ezeres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija),

kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Ezeres dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Ezeres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. ZS „Zariņi” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

**padome nolemj:**

1. Izsniegt ZS „Zariņi” Ezeres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H75/74/77.

2. Noteikt Ezeres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H75/74/77 derīguma termiņu no 2012.gada 13.jūlija līdz 2017.gada 12.jūlijam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „Zariņi”