



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

30.05.2012.

Nr.134

(prot. Nr.20.,5.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzirnas DLS”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 8.maijā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzirnas DLS”, vienotais reģistrācijas numurs: 45403026888, juridiskā adrese: „Dzirnas”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870, (turpmāk – SIA „Dzirnas DLS”) 2012.gada 8.maija iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Biksēres dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Biksēres dzirnavu HES atrodas Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, uz Lībes upes, 11 km no ietekas Kujā. Nekustamajā īpašumā „Dzirnas” izvietotās Biksēres dzirnavu HES hidrotehniskās būves un telpas nodotas SIA „Dzirnas DLS” valdījumā saskaņā ar 2012.gada 20.marta nomas līgumu.
2. Biksēres dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2004.gada 10.martā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2004.gada 10.marta aktu Nr.138 Biksēres dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2004.gada 10.martā SIA „Ramoste” izsniedza Biksēres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-140, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2009.gada 10.martam. Saskaņā ar SIA „Ramoste” 2008.gada 7.februāra ziņojumu elektroenerģijas ražošana Biksēres dzirnavu HES pārtraukta 2006.gada 1.jūnijā.
4. Saskaņā ar SIA „Dzirnas DLS” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) atzinumu par Biksēres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Biksēres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt. Kopš 2004.gada sistemātiski tiek veikta hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošana un tiek ievērotas ūdenstilpes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu un Drošuma programmas prasības.
5. SIA „Dzirnas DLS” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 19.aprīlī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Biksēres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija),

kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis Ģ.Sapals. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Biksēres dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

6. 2012.gada 14.maijā Komisija veica Biksēres dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-46. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Biksēres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. SIA „Dzirnas DLS” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu, un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Dzirnas DLS” Biksēres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H140/76.
2. Noteikt Biksēres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H140/76 derīguma termiņu no 2012.gada 31.maija līdz 2017.gada 30.maijam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Dzirnas DLS”