



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

30.05.2012.

Nr.135
(prot. Nr.20.,6.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma programmas apstiprināšanu un hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „HS BĒNE”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 8.maijā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „HS BĒNE”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003738238, juridiskā adrese: Antenas iela 3, Rīga, LV-1004, (turpmāk – SIA „HS BĒNE”) 2012.gada 8.maija iesniegumu ar lūgumu apstiprināt hidrotehnisko būvju drošuma programmu un izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Bēnes dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Bēnes dzirnavu HES atrodas Bēnes pagastā, Auces novadā uz Auces upes, 59 km no ietekas Svētē. Nekustamais īpašums „Bēnes Dzirnavas” Bēnes pagastā, Auces novadā nodots SIA „HS BĒNE” valdījumā saskaņā ar 2011.gada 21.decembra zemes nomas līgumu, kas reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodaļījumā Nr.59.
2. Auces novada būvvalde 2011.gada 16.jūnijā izsniegusi būvatļauju Nr.09/11 Bēnes dzirnavu HES būvniecībai. Saskaņā ar Bēnes dzirnavu HES projektēšanas uzdevumu un skici projekta stadijā veikto apdraudējuma novērtējumu, kuru izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/), Bēnes dzirnavu HES hidrotehniskās būves atbilst B drošuma klasei.
3. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 3.panta pirmās daļas 2.punktam HES hidrotehnisko būvju drošuma B klasei atbilst būves, kuru avāriju rezultātā nerodas draudi iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, bet tiek nodarīts zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un kaitējums videi.
4. Bēnes dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar inženiera-hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ 2012.gada 8.marta atzinumu Drošuma programma pilnībā atbilst būvprojektam un Bēnes dzirnavu HES hidrotehniskās būves atbilst drošuma B klasei. Bēnes dzirnavu HES aizsprosta avārijas rezultātā nerodas draudi iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, bet tiek nodarīts zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam. Apdraudētajā teritorijā Bēnes dzirnavu HES lejasbjefā ūdens līmenis sasniegs atzīmes robežas no 71,5 līdz 72,0 metriem Baltijas sistēmā. Avārijas situācijās ietekmētie objekti – applūst Auces upei pieguļošās palienas pļavas un krūmāji Bēnē.

5. Atzinumus par Drošuma programmu ir sniegušas Auces novada pašvaldība (2012.gada 18.aprīļa vēstule Nr.3-15/265), Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (2012.gada 25.aprīļa atzinums Nr.265 z), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (2012.gada 27.janvāra vēstule Nr.17-3/33) un Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde (2012.gada 1.februāra atzinums Nr.3.3.2-17/123).
6. Bēnes dzirnavu HES Drošuma programmu izstrādājis inženieris-hidrotehniķis, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” (turpmāk – Noteikumi Nr.70) 3.punktā noteiktajām prasībām. Drošuma programma ir saskaņota ar Noteikumu Nr.70 2.punktā noteiktajām institūcijām, kuru sniegtajos atzinumos nav izteikti iebildumi par Drošuma programmu. Drošuma programmā ietvertu pasākumu komplekss (HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanas un pārbaudes pasākumi, HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji, HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijas prasības) nodrošina Bēnes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošumu.
7. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2010.gada 21.jūnija lēmumu Nr.1-6.1-256 par atļauju jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai, SIA „HS BĒNE” atļauts uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu 0,2 MW ieviešanu „Bēnes dzirnavās”, Bēnes pagastā, Auces novadā. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2010.gada 17.augusta lēmumam Nr.1-6.1-363 par tiesību piešķiršanu pārdot obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, SIA „HS BĒNE” piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.
8. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde 2012.gada 28.martā ir izsniegusi SIA „HS BĒNE” ūdens resursu lietošanas atļauju Nr.JE12DU0004 (turpmāk – Ūdens lietošanas atļauja) Bēnes dzirnavu HES darbībai uz Auces upes.
9. Bēnes dzirnavu HES ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus (turpmāk – Ekspluatācijas noteikumi) 2011.gada 21.martā izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Ekspluatācijas noteikumi saskaņoti Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē, Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā, Zinātniskajā institūtā „BIOR”, Auces novada domē.
10. Komisija 2012.gada 11.maijā veica Bēnes dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, kurā konstatēts, ka SIA „HS BĒNE” veic nepieciešamos pasākumus HES hidrotehnisko būvju drošuma nodrošināšanai. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
11. Izvērtējot Drošuma programmu, Būvprojektu un Ūdens lietošanas atļauju un ņemot vērā inženiera-hidrotehniķa /vārds, uzvārds/, Auces novada pašvaldības, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”, Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes atzinumus un saskaņojumus, kā arī Komisijas veiktās Bēnes dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas rezultātus, SIA „HS BĒNE” valdījumā esošā Bēnes dzirnavu HES atbilst HES hidrotehnisko būvju B drošuma klasei.
12. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai

daļai 2012.gada 7.maijā noslēgts līgums par Bēnes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2012.gada 7.maija līdz 2013.gada 6.maijam.

13. SIA „HS BĒNE” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 4.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 3.punktu, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 5.pantu, 8.panta pirmo daļu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Noteikt Bēnes dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm B drošuma klasi.
2. Apstiprināt SIA „HS BĒNE” iesniegto Bēnes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu.
3. Izsniegt SIA „HS BĒNE” Bēnes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H157.
4. Noteikt Bēnes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H157 derīguma termiņu no 2012.gada 31.maija līdz 2017.gada 30.maijam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Orģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „HS BĒNE”