



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

06.06.2012.

Nr.141
(prot. Nr.21.,2.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VANKA”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 17.maijā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VANKA”, vienotais reģistrācijas numurs: 51203010521, juridiskā adrese: Graudu iela 8, Kuldīga, LV-3301, (turpmāk – SIA „VANKA”) 2012.gada 15.maija iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Rudbāržu HES, Baronu HES, Mūrmuižas dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Rudbāržu HES atrodas Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uz Kojas upes, 6,5 km no ietekas Ventā. Baronu HES atrodas Lažas pagastā, Aizputes novadā, uz Alokstes upes, 1,8 km no ietekas Tebrā. Mūrmuižas dzirnavu HES atrodas Vilces pagastā, Jelgavas novadā, uz Svētes upes, 30 km no ietekas Lielupē.
2. Rudbāržu HES drošuma programmu izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* un 2002.gada 2.jūlijā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Baronu HES un Mūrmuižas dzirnavu HES drošuma programmas (turpmāk – Drošuma programmas) izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/* un 2002.gada 19.jūnijā tās apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 19.marta aktu Nr.77 un 2002.gada 4.jūnija aktu Nr.79 Rudbāržu HES un Mūrmuižas dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 5.jūnija aktu Nr.80 Baronu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 17.jūlijā SIA „VANKA” izsniedza Rudbāržu HES, Baronu HES, Mūrmuižas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātus Nr.08-80/77, Nr.08-76/75, Nr.08-77/76 kuru derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 17.jūlijam.
4. Komisija 2012.gada 16.maijā veica Rudbāržu HES un Baronu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīti pārbaudes akti Nr.2.85-48 un Nr.2.85-49. Komisija 2012.gada 18.maijā veica Mūrmuižas dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-51. Rudbāržu HES, Baronu HES, Mūrmuižas dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar SIA „VANKA” iesniegtajiem inženiera hidrotehniķa */vārds, uzvārds/* (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2012.gada 8.maija

atzinumiem Rudbāržu HES, Baronu HES, Mūrmuižas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. SIA „VANKA” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 15.maijā ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Rudbāržu HES, Baronu HES, Mūrmuižas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas (turpmāk – deklarācijas), kuras izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/*. Saskaņā ar deklarāciju B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Rudbāržu HES, Baronu HES, Mūrmuižas dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
7. Saskaņā ar deklarācijām, inženiera hidrotehniķa atzinumiem un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Rudbāržu HES, Baronu HES, Mūrmuižas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmās noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2012.gada 9.maijā noslēgts līgums par Baronu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2012.gada 15.maija līdz 2013.gada 14.maijam.
9. SIA „VANKA” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolēmj:

1. Izsniegt SIA „VANKA” Rudbāržu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H80/77/78, nosakot derīguma termiņu no 2012.gada 18.jūlija līdz 2017.gada 17. jūlijam.
2. Izsniegt SIA „VANKA” Baronu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H76/75/79, nosakot derīguma termiņu no 2012.gada 18.jūlija līdz 2017.gada 17. jūlijam.
3. Izsniegt SIA „VANKA” Mūrmuižas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H77/76/80, nosakot derīguma termiņu no 2012.gada 18.jūlija līdz 2017.gada 17. jūlijam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „VANKA”