



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

27.06.2012.

Nr.169
(prot. Nr.24.,4.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma programmas apstiprināšanu zemnieku saimniecībai „Dzirnavas”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 5.jūnijā saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „Dzirnavas”, vienotais reģistrācijas numurs: 48501010937, juridiskā adrese: „Dzirnavas”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3732, (turpmāk – ZS „Dzirnavas”) 2012.gada 5.jūnija iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Bērzes dzirnavu hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju precizēto drošuma programmu.

Komisija konstatē un secina:

1. Bērzes dzirnavu HES atrodas Bērzes pagastā, Dobeles novadā uz Bērzes upes, 12 km no ietekas Svētē.
2. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 27.septembra aktu Nr.90 Bērzes dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Bērzes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 27.decembrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija.
4. Valsts būvinspekcija 2007.gada 28.decembrī ZS „Dzirnavas” izsniedza Bērzes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-94/88, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 28.decembrim.
5. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde 2012.gada 2.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1 „Par grozījumiem ūdens resursu lietošanas atļaujas Nr.JE10DU0032 nosacījumos”, kas paredz ZS „Dzirnavas” izstrādāt Bērzes dzirnavu HES drošuma programmu, precizējot pieļaujamos ūdens līmeņus ūdenskrātuvē, faktiskos HES uzstādīto hidroturbīnu tehniskos parametrus, faktisko garantētā caurplūduma tehnisko nodrošinājumu un rekomendējamo ekoloģisko caurplūdumu.
6. Saskaņā ar likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 5.pantu HES valdītāja pienākums ir iesniegt apstiprināšanai Komisijā HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu. Drošuma programmā ietveramo pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus, kā arī to izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.
7. Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par

hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” (turpmāk – Noteikumi Nr.70) 2.punktam HES valdītājs nodrošina drošuma programmas izstrādi un saskaņo to ar pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas HES hidrotehniskās būves un objekti, kurus var ietekmēt avārija, kā arī ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR" un Valsts vides dienestu. Saskaņā ar Noteikumu Nr.70 5.punktu ja būtiski mainās hidrotehnisko būvju ekspluatācijas apstākļi vai HES hidrotehnisko būvju tehniskais stāvoklis, kā arī ja tiek noteikti atšķirīgi drošuma uzraudzības pasākumi, programmā veic nepieciešamās izmaiņas tādā pašā kārtībā, kāda ir noteikta jaunas programmas izstrādei. Precizēto programmu apstiprina Komisija.

8. Saskaņā ar Noteikumu Nr.70 3.punktu tiesības izstrādāt drošuma programmu ir inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem ar pieredzi hidrotehnisko būvju ekspluatācijā, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar Būvniecības likumu ir tiesības nodarboties ar HES hidrotehnisko būvju projektēšanu.
9. Saskaņā ar Noteikumu Nr.70 4.1.apakšpunktu Komisija mēneša laikā pēc drošuma programmas saņemšanas izvērtē tajā ietvertos pasākumu kompleksu un, ja programmā ietvertais pasākumu komplekss nodrošina HES hidrotehnisko būvju drošumu, apstiprina programmu.
10. Bērzes dzirnavu HES precizēto drošuma programmu (turpmāk – Precizētā drošuma programma) izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (diploms Nr./numurs/, Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/).
11. Atzinumus par Precizēto drošuma programmu ir sniegušas Dobeles novada dome (2012.gada 14.jūnija atzinums Nr.2-6/1834), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (2012.gada 11.aprīļa vēstule Nr.17-3/88) un Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde (2012.gada 29.maija atzinums Nr.3.3.2.-17/500).
12. Precizēto drošuma programmu izstrādājis inženieris-hidrotehniķis, kura kvalifikācija atbilst Noteikumu Nr.70 3.punktā noteiktajām prasībām. Precizētā drošuma programma ir saskaņota ar Noteikumu Nr.70 2.punktā noteiktajām institūcijām, kuru sniegtajos atzinumos nav izteikti iebildumi par Precizēto drošuma programmu.
13. Komisija salīdzinot Bērzes dzirnavu HES Drošuma programmu un Precizēto drošuma programmu secina, ka ir nomainīta viena Frensis tipa turbīna ar Austrijas Gugler firmas Kaplāna tipa turbīnu, kas strādā upes caurteces režīmā. Nomainot turbīnu izmainās aprēķina caurplūdums no 5,8 kubikmetri sekundē uz 6,5 kubikmetri sekundē un aprēķina spiediens no 2,8 metriem uz 3 metriem. Mainās Bērzes dzirnavu HES būvju ekspluatācijas apstākļi, jo palielinās caur turbīnām pārvadāmie caurplūdumi.
14. Izvērtējot Precizēto drošuma programmu un pievienotos institūciju atzinumus un saskaņojumus, Komisija secina, ka Precizētajā drošuma programmā ietvertos pasākumu komplekss (HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanas un pārbaudes pasākumi, HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji, HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijas prasības) nodrošina Bērzes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošumu.
15. ZS „Dzirnavas” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 2., 3.punktu, 4.1.apakšpunktu un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par

hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 5.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

apstiprināt ZS „Dzirnavas” iesniegto Bēzres dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

Padomes loceklis

R.Irklis

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „Dzirnavas”