



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

16.07.2014

Nr.200
(prot. Nr.24, 2.p.)

Par akciju sabiedrības „Sadales tīkls” kārtību par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2014.gada 1.aprīlī saņēma akciju sabiedrības „Sadales tīkls”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 (turpmāk - AS „Sadales tīkls”), 2014.gada 1.aprīļa iesniegumu Nr.30VL00-19/171 par AS „Sadales tīkls” izstrādāto kārtību par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai (turpmāk – Kārtība) un informāciju par 2012.gadā un 2013.gadā izbūvētajiem pieslēgumiem. 2014.gada 29.maijā Regulatorā saņemts AS „Sadales tīkls” 2014.gada 28.maija iesniegums Nr.30VL00-19/358, kuram pievienoti atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritēriju pamatojumi.

Regulators konstatē un secina

1. Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta 2.²daļa paredz, ka sistēmas operators saskaņā ar Regulatora noteikumiem izstrādā, iesniedz apstiprināšanai Regulatoram un publicē atļautās slodzes efektīvas izmantošanas nosacījumus un kārtību, kādā tie piemērojami jauniem pieslēgumiem, kas atbilst Regulatora prasībām.
2. Regulatora 2014.gada 12.marta lēmuma Nr.1/6 „Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem” (turpmāk – Noteikumi) 2.punkts paredz, ka sadales sistēmas operators iesniedz Regulatoram saskaņošanai nosacījumus jauniem elektroenerģijas lietotāju sistēmas pieslēgumiem vai atļautās slodzes palielināšanai esošajos elektroenerģijas lietotāju sistēmas pieslēgumos (turpmāk - pieslēgums), ja attiecīgais pieslēgums vienlaikus atbilst šādām prasībām:
 - 2.1. pieslēguma spriegums ir:
 - 2.1.1. 6 - 20 kV vai
 - 2.1.2. 0,4 kV un summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir lielāka par 100 A;
 - 2.2. elektroenerģijas lietotāja izmantoto sistēmas pakalpojumu apjoms atbilst sadales sistēmas operatora noteiktajiem atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritērijiem.
3. Noteikumu 3.punkts paredz, ka sadales sistēmas operators iesniedz Regulatoram atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritērijus un to pamatojumu. Atbilstoši Noteikumu 7.punktam sadales sistēmas operators pēc saskaņošanas ar Regulatoru publicē savā mājaslapā internetā nosacījumus un kārtību, kādā tie piemērojami jauniem pieslēgumiem, kas atbilst Noteikumu 2.punktā noteiktajām prasībām.
4. AS „Sadales tīkls” Kārtībā ir noteikti efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumi Noteikumu 2.punktā noteiktajiem jauniem elektroenerģijas lietotāju sistēmas pieslēgumiem

vai atļautās slodzes palielināšanai esošajos elektroenerģijas lietotāju sistēmas pieslēgumos, kas ietver arī atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritērijus, kā arī efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumu piemērošanas kārtību.

5. Sistēmas pieslēguma atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritēriju noteikšanai AS „Sadales tīkls” ir izmantojusi datus par elektroenerģijas faktisko patēriņu AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmai pieslēgtajos objektos 2012.gadā un 2013.gadā, tajā skaitā objektos, kuriem ierīkoti jauni sistēmas pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu lielāku par 100A. AS „Sadales tīkls” veikusi elektroenerģijas patēriņa analīzi sistēmas pieslēgumos ar ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu lielāku par 100A, kuri ierīkoti 2012. un 2013.gadā. Vidējais ierīkotā sistēmas pieslēguma noslodzes koeficients noteikts kā attiecība starp elektroenerģijas faktisko patēriņu lietotāju objektos un gada maksimālo iespējamo patēriņu, ņemot vērā atļauto ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu (atļauto slodzi). Sistēmas pieslēgums, kurā elektroenerģijas faktiskais patēriņš gada laikā pārsniedz vidējo patēriņu, ir uzskatāms par efektīvi noslogotu. Līdz ar to elektroenerģijas apjoms, kuru elektroenerģijas lietotājs 12 mēnešu laikā saņem, izmantojot ierīkoto sistēmas pieslēgumu, ir atbilstošs kritērijs, lai noteiktu pieslēgumu ar efektīvi izmantotu atļauto slodzi un AS „Sadales tīkls” Kārtībā noteiktais noslodzes koeficients 0,15 atzīstams par pamatotu.
6. Kārtībā noteiktais sadales sistēmas pakalpojumu tarifu piemērošanas koeficients 0,5 sistēmas pieslēgumiem ar efektīvi izmantotu atļauto slodzi noteikts, ņemot vērā sadales sistēmas operatora fiksētās un mainīgās sistēmas pakalpojumu izmaksas saistībā ar objektiem, kas izveidoti par lietotāju samaksāto pieslēguma maksu. AS „Sadales tīkls” noteiktā koeficienta vērtība nodrošina, ka Kārtības piemērošana neatstāj negatīvu iespaidu uz sadales sistēmas operatora darbību un sadales sistēmas tarifu citiem elektroenerģijas lietotājiem.
7. Līdz ar to Kārtībā noteiktais sistēmas pieslēguma noslodzes koeficients 0,15 un sadales sistēmas pakalpojumu tarifu piemērošanas koeficients 0,5 ir pamatoti ar AS „Sadales tīkls” aprēķiniem par faktiskajiem sistēmas pieslēgumu noslodzes, izmaksu struktūras un sistēmas operatora darbības rādītājiem.

Saskaņā ar Regulatora 2014.gada 12.marta lēmuma Nr.1/6 „Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem” 2. un 7.punktu, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta 2.²daļu un likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu,

padome nolēmj:

1. apstiprināt AS „Sadales tīkls” iesniegto Kārtību par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai (pielikumā);
2. elektroenerģijas lietotājiem, kuriem efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumu konkrētā pieslēgumā piemērošana ir uzsākta pirms šā lēmuma stāšanās spēkā, piemēro atļautās slodzes efektīvas izmantošanas nosacījumus un kārtību, kas uz tiem attiecas šā lēmuma spēkā stāšanās brīdī.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Lokenbaha

p.i.

padomes loceklis

R.Irkliis