



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis: 67097200 ♦ Fakss: 67097277 ♦ E-pasts: sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

26.09.2012.

Nr.228
(prot. Nr.36.,4.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rubīns GG”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 13.septembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rubīns GG”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003564811, juridiskā adrese: Stabu iela 73-8, Rīga, LV-1009, (turpmāk – SIA „Rubīns GG”) 2012.gada 13.septembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Dzelzāmuru HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Dzelzāmuru HES atrodas Virbu pagastā, Talsu novadā uz Virbupes, 9 km no ietekas Abavā.
2. Dzelzāmuru HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis U.Mednis un 2002.gada 12.decembrī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 10.decembra aktu Nr.97 Dzelzāmuru HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 24.decembrī SIA „Rubīns GG” izsniedza Dzelzāmuru HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-93/87, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 24.decembrim.
4. Komisija 2012.gada 10.septembrī veica Dzelzāmuru HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-75. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar SIA „Rubīns GG” iesniegto inženiera hidrotehniķa */vārds, uzvārds/* (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2012.gada 12.septembra atzinumu par Dzelzāmuru HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Dzelzāmuru HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. SIA „Rubīns GG” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 11.septembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Dzelzāmuru HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis */vārds, uzvārds/*. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā

izteiktajiem secinājumiem Dzelzāmuru HES ūdens filtrācija nelielā daudzumā hidrotehniskajās būvēs un to pamatnēs ir nostabilizējusies un nemainīga, zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Dzelzāmuru HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2012.gada 4.janvārī noslēgts līgums par Dzelzāmuru HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2012.gada 4.janvāra līdz 2013.gada 3.janvārim.
9. SIA „Rubīns GG” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Rubīns GG” Dzelzāmuru HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H93/87/89.
2. Noteikt Dzelzāmuru HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H93/87/89 derīguma termiņu no 2012.gada 25.decembra līdz 2017.gada 24.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Orģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Rubīns GG”