



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

10.10.2012.

Nr.241
(prot. Nr.38.,3.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma programmas apstiprināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Krīgaļu dzirnavas”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 24.septembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Krīgaļu dzirnavas”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103014236, juridiskā adrese: Siguldas prospekts 56, Rīga, LV-1014, (turpmāk – SIA „Krīgaļu dzirnavas”) 2012.gada 24.septembra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Krīgaļu dzirnavu hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju precizēto drošuma programmu.

Komisija konstatē un secina:

1. Krīgaļu dzirnavu HES atrodas Nītaures pagastā, Amatas novadā uz Mergupes, 38 km no ietekas Lielajā Juglā.
2. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 17.decembra aktu Nr.42 Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/ un 2002.gada 18.martā to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija.
4. Komisija 2012.gada 3.februārī SIA „Krīgaļu dzirnavas” izsniedza Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H67/62/55, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2017.gada 19.martam.
5. Amatas novada apvienotā būvvalde 2011.gada 1.augustā izsniegusi SIA „Krīgaļu dzirnavas” būvatļaujas Nr.17A-11 un Nr.18A-11 HES turbīnu ēkas rekonstrukcijai un HES turbīnu ēkas, ūdens pievadsistēmas un novadbūves rekonstrukcijai. Saskaņā ar SIA „Krīgaļu dzirnavas” iesniegto inženiera hidrotehniķa /*vārds, uzvārds*/ (diploms Z Nr./numurs/, Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/) 2012.gada 13.janvārī veikto rekonstrukcijas darbu novērtējumu, rekonstruētā Krīgaļu dzirnavu HES atbilst būvprojektam. Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehniskās būves ir tehniskā kārtībā un drošas ekspluatācijā. Ar Amatas novada pašvaldības izveidotās pieņemšanas komisijas 2012.gada 28.jūnija pieņemšanas aktiem Nr.12000130424701 un Nr.12000140424701 rekonstruētās Krīgaļu dzirnavu HES meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves ir pieņemtas ekspluatācijā.

6. Saskaņā ar likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 5.pantu HES valdītāja pienākums ir iesniegt apstiprināšanai Komisijā HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu. Drošuma programmā ietveramo pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus, kā arī to izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.
7. Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” (turpmāk – Noteikumi Nr.70) 5.punktam, ja būtiski mainās hidrotehnisko būvju ekspluatācijas apstākļi vai HES hidrotehnisko būvju tehniskais stāvoklis, kā arī ja tiek noteikti atšķirīgi drošuma uzraudzības pasākumi, programmā veic nepieciešamās izmaiņas tādā pašā kārtībā, kāda ir noteikta jaunas programmas izstrādei. Precizēto programmu apstiprina Komisija.
8. Saskaņā ar Noteikumu Nr.70 3.punktu tiesības izstrādāt drošuma programmu ir inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem ar pieredzi hidrotehnisko būvju ekspluatācijā, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar Būvniecības likumu ir tiesības nodarboties ar HES hidrotehnisko būvju projektēšanu.
9. Saskaņā ar Noteikumu Nr.70 4.1.apakšpunktu Komisija mēneša laikā pēc drošuma programmas saņemšanas izvērtē tajā ietvertu pasākumu kompleksu un, ja programmā ietvertais pasākumu komplekss nodrošina HES hidrotehnisko būvju drošumu, apstiprina programmu.
10. Krīgaļu dzirnavu HES precizēto drošuma programmu (turpmāk – Precizētā drošuma programma) izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (diploms C Nr./numurs/, Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/), kura kvalifikācija atbilst Noteikumu Nr.70 3.punktā noteiktajām prasībām. Atzinumus par Precizēto drošuma programmu ir sniegušas Amatas novada pašvaldība (2012.gada 23.janvāra atzinums Nr.10-3-2/0120120211/A059), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (2012.gada 4.janvāra vēstule Nr.17-3/6) un Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde (2012.gada 15.februāra vēstule Nr.8.5.-27/319). Līdz ar to precizētā drošuma programma ir saskaņota ar Noteikumu Nr.70 2.punktā noteiktajām institūcijām, kuru sniegtajos atzinumos nav izteikti iebildumi par Precizēto drošuma programmu.
11. Komisija, salīdzinot Krīgaļu dzirnavu HES Drošuma programmu un Precizēto drošuma programmu, secina, ka ir uzbūvēta jauna ūdens ņēmējietais zemes aizsprosta augšbjefā, iebūvēts jauns, 15 metru garš spiedvads no ūdens ņēmējietais ar diametru 1 metrs, uzbūvēta jauna HES ēka ar atvadkanālu, kurā uzstādīta Hydrohrom markas Kaplāna turbīna ar 550 mm diametra darbaratu, kas strādā upes caurteces režīmā. Veikto rekonstrukcijas darbu rezultātā mainās Krīgaļu dzirnavu HES būvju ekspluatācijas apstākļi, palielinās caur turbīnām pārvadamie caurplūdumi no 1,65 kubikmetri sekundē uz 2,78 kubikmetri sekundē, garantēto minimālo caurplūdumu 0,015 kubikmetri sekundē nodrošina caur darbojošos Hydrohrom Kaplāna turbīnu, aprēķina spiediens mainās no 5 metriem uz 6 metriem.
12. Izvērtējot Precizēto drošuma programmu un pievienotos institūciju atzinumus un saskaņojumus, inženiera hidrotehniķa atzinumu, Komisija secina, ka Precizētajā drošuma programmā ietvertu pasākumu komplekss (HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanas un pārbaudes pasākumi, HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji, HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijas prasības) nodrošina Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošumu.
13. SIA „Krīgaļu dzirnavas” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi,

bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 2., 3.punktu, 4.1.apakšpunktu un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 5.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

apstiprināt SIA „Krīgaļu dzirnavas” iesniegto Krīgaļu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Krīgaļu dzirnavas”