



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

08.11.2012.

Nr.263
(prot. Nr.42.,6.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma programmas apstiprināšanu un hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Patina”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 19.oktobrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Patina”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003482411, juridiskā adrese: „Kartona fabrika 2”, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, (turpmāk – SIA „Patina”) 2012.gada 16.oktobra iesniegumu Nr.31/2012 ar lūgumu apstiprināt hidrotehnisko būvju drošuma programmu un izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Karvas HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Karvas HES atrodas Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā uz Vaidavas upes, 30 km no ietekas Mustjagi. Nekustamais īpašums „Karvas hidroelektrostacija” Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā ir SIA „Patina” īpašumā saskaņā ar 2010.gada 2.decembra reālās sadales līgumu, kas reģistrēts Alūksnes zemesgrāmatu nodaļas Alsviķu pagasta zemesgrāmatas nodaļījumā Nr.100000484844.
2. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes izveidotās komisijas 2012.gada 14.septembra aktu Karvas HES ir pieņemts ekspluatācijā. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2012.gada 20.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.07/2-11/1376 par Karvas HES pieņemšanu ekspluatācijā. Saskaņā ar Karvas HES projektēšanas uzdevumu un skiču projekta stadijā veikto apdraudējuma novērtējumu, kuru izstrādājis inženieris- hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/), Karvas HES hidrotehniskās būves atbilst B drošuma klasei.
3. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 3.panta pirmās daļas 2.punktam HES hidrotehnisko būvju drošuma B klasei atbilst būves, kuru avāriju rezultātā nerodas draudi iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, bet tiek nodarīts zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un kaitējums videi.
4. Karvas HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) 2012.gadā izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr./numurs/. Saskaņā ar Drošuma programmai pievienoto inženiera- hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ atzinumu un /vārds, uzvārds/ 2012.gada 6.jūlija

atzinumu Drošuma programma pilnībā atbilst būvprojektam un Karvas HES hidrotehniskās būves atbilst drošuma B klasei. Karvas HES aizsprosta avārijas rezultātā nerodas draudi iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, bet var tikt nodarīts zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam. Apdraudētajā teritorijā Karvas HES lejasbjefā ūdens līmenis sasniegs atzīmes robežās no 115,5 līdz 118,5 metriem Baltijas sistēmā. Avārijas situācijās ietekmētie objekti – applūst Vaidavas upei pieguļošās palienas pļavas un krūmāji.

5. Atzinumus par Drošuma programmu ir sniegušas Alūksnes novada pašvaldība (2012.gada 17.oktobra vēstule Nr.ANP/1-40/12/2317), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (2012.gada 29.maija vēstule Nr.17-3/129) un Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde (2012.gada 21.maija atzinums Nr.6.5.-32/475).
6. Karvas HES Drošuma programmu izstrādājis inženieris-hidrotehniķis, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” (turpmāk – Noteikumi Nr.70) 3.punktā noteiktajām prasībām. Drošuma programma ir saskaņota ar Noteikumu Nr.70 2.punktā noteiktajām institūcijām, kuru sniegtajos atzinumos nav izteikti iebildumi par Drošuma programmu. Drošuma programmā ietvertos pasākumu komplekss (HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanas un pārbaudes pasākumi, HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji, HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijas prasības) nodrošina Karvas HES hidrotehnisko būvju drošumu.
7. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2011.gada 19.septembra lēmumu Nr.1-6.1-516 par atļauju jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai, SIA „Patina” atļauts uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu 0,48 MW ieviešanu „Karvas hidroelektrostacijā”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2009.gada 14.oktobra lēmumam Nr.1-6.1-955 par tiesību piešķiršanu pārdot obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, SIA „Patina” piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.
8. Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde 2012.gada 18.oktobrī ir izsniegusi SIA „Patina” ūdens resursu lietošanas atļauju Nr.MA12DU0015 (turpmāk – Ūdens lietošanas atļauja) Karvas HES darbībai uz Vaidavas upes.
9. Karvas HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumus (turpmāk – Ekspluatācijas noteikumi) 2011.gadā izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/. Ekspluatācijas noteikumi saskaņoti Valsts vides dienesta Madonas reģionālajā vides pārvaldē, Zinātniskajā institūtā „BIOR” un Alūksnes novada domē.
10. Komisija 2012.gada 23.oktobrī veica Karvas HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, kurā konstatēts, ka SIA „Patina” veic nepieciešamos pasākumus HES hidrotehnisko būvju drošuma nodrošināšanai. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
11. Izvērtējot Drošuma programmu, būvprojektu un Ūdens lietošanas atļauju un ņemot vērā inženieru-hidrotehniķu /*vārds, uzvārds*/ un /*vārds, uzvārds*/ atzinumus, Alūksnes novada pašvaldības, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”, Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes atzinumus un saskaņojumus, kā arī Komisijas veiktās Karvas HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas rezultātus un citu Komisijai iesniegto informāciju, SIA „Patina” valdījumā esošā Karvas HES atbilst HES hidrotehnisko būvju B drošuma klasei.

12. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2012.gada 9.maijā noslēgts līgums par Karvas HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2012.gada 11.maija līdz 2013.gada 10.maijam.
13. SIA „Patina” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 4.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 3.punktu, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 5.pantu, 8.panta pirmo daļu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolēmj:

1. Noteikt Karvas HES hidrotehniskajām būvēm B drošuma klasi.
2. Apstiprināt SIA „Patina” iesniegto Karvas HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu.
3. Izsniegt SIA „Patina” Karvas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H158.
4. Noteikt Karvas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H158 derīguma termiņu no 2012.gada 9.novembra līdz 2017.gada 8.novembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Orģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Patina”