



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

21.11.2012.

Nr.268
(prot. Nr.43.,4.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu zemnieku saimniecībai „Rauzas dzirnavas”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 24.oktobrī saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „Rauzas dzirnavas”, vienotais reģistrācijas numurs: 53901002541, juridiskā adrese: „Dzirnavas”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724, (turpmāk – ZS „Rauzas dzirnavas”) 2012.gada 22.oktobra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Rauzas dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Rauzas dzirnavu HES atrodas Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā uz Šepkas upes, 15 km no upes grīvas.
2. Rauzas dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2003.gada 30.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2003.gada 3.februāra aktu Nr.109 Rauzas dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2008.gada 1.februārī ZS „Rauzas dzirnavas” izsniedza Rauzas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-103/96, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2013.gada 1.februārim.
4. Komisija 2012.gada 22.oktobrī veica Rauzas dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-101. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. ZS „Rauzas dzirnavas” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 17.oktobrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Rauzas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms G-I Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Rauzas dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

Rauzas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. Saskaņā ar deklarāciju un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Rauzas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2012.gada 17.oktobrī noslēgts līgums par Rauzas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2012.gada 17.oktobra līdz 2013.gada 16.oktobrim.
8. ZS „Rauzas dzirnavas” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt ZS „Rauzas dzirnavas” Rauzas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H103/96/96.

2. Noteikt Rauzas dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H103/96/96 derīguma termiņu no 2013.gada 2.februāra līdz 2018.gada 1.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „Rauzas dzirnavas”