



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

28.11.2012.

Nr.276
(prot. Nr.44.,3.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Z Group”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 15.novembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Z Group”, vienotais reģistrācijas numurs: 58503015131, juridiskā adrese: „Skabārži”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3133, (turpmāk – SIA „Z Group”) 2012.gada 14.novembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Cīravas ūdensdzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Cīravas ūdensdzirnavu HES atrodas Cīravas pagastā, Aizputes novadā uz Cepļupes, 0,1 km no ietekas Durbē.
2. Cīravas ūdensdzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2003.gada 11.februārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2003.gada 11.februāra aktu Nr.112 Cīravas ūdensdzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2008.gada 12.februārī SIA „Z Group” izsniedza Cīravas ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-110/103, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2013.gada 12.februārim.
4. Komisija 2012.gada 29.oktobrī veica Cīravas ūdensdzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-105. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. SIA „Z Group” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 12.novembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Cīravas ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms BD Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Cīravas ūdensdzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un

nav mainīties, avārijas situācijas nav bijušas. Cīravas ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Cīravas ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2012.gada 29.oktobrī noslēgts līgums par Cīravas ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2012.gada 29.oktobra līdz 2013.gada 28.oktobrim.
8. SIA „Z Group” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Z Group” Cīravas ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H110/103/104.

2. Noteikt Cīravas ūdensdzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H110/103/104 derīguma termiņu no 2013.gada 13.februāra līdz 2018.gada 12.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Z Group”