



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

05.12.2012.

Nr.285
(prot. Nr.45.,1.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzirnavu HES kalna kārkli”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 21.novembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzirnavu HES kalna kārkli”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103016237, juridiskā adrese: Viskaļu iela 87, Jelgava, LV-3008, (turpmāk – SIA „Dzirnavu HES kalna kārkli”) 2012.gada 12.novembra iesniegumu Nr.1211-1 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Kalna kārklu dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Kalna kārklu dzirnavu HES atrodas Cesvaines lauku teritorijā, Cesvaines novadā uz Kujas upes, 60 km no ietekas Aiviekstē.
2. Kalna kārklu dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2003.gada 31.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2003.gada 3.februāra aktu Nr.107 Kalna kārklu dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2008.gada 1.februārī SIA „Dzirnavu HES kalna kārkli” izsniedza Kalna kārklu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-107/100, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2013.gada 1.februārim.
4. Komisija 2012.gada 20.novembrī veica Kalna kārklu dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-117. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. SIA „Dzirnavu HES kalna kārkli” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2012.gada 26.oktobrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Kalna kārklu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Z Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Kalna kārklu dzirnavu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas

šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas. Kalna kārklu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.

6. Saskaņā ar deklarāciju un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Kalna kārklu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
7. SIA „Dzirnavu HES kalna kārkli” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Dzirnavu HES kalna kārkli” Kalna kārklu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H107/100/105.
2. Noteikt Kalna kārklu dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H107/100/105 derīguma termiņu no 2013.gada 2.februāra līdz 2018.gada 1.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Dzirnavu HES kalna kārkli”