



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

14.07.2010.

Nr.303
(prot. Nr.26.,7.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma programmas apstiprināšanu un hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta izsniegšanu SIA „VN Ūdens-dzirnavas”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2010.gada 14.jūnijā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VN Ūdens-dzirnavas”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003657736, juridiskā adrese: Mežotnes iela 63, Rīga, LV-1002, (turpmāk – SIA „VN Ūdens-dzirnavas”) 2010.gada 14.jūnija iesniegumu ar lūgumu apstiprināt hidrotehnisko būvju drošuma programmu un izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk- HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu HES „Ūdens Dzirnava”, kā arī 2010.gada 28.jūnijā iesniegto papildu informāciju.

Komisija konstatē un secina:

1. HES „Ūdens Dzirnava” atrodas Strazdes pagastā, Talsu novadā uz Dzirnāvupītes, 2 km no ietekas Līgupē. Nekustamais īpašums „Ūdens Dzirnava” Strazdes pagastā, Talsu novadā nodots SIA „VN Ūdens-dzirnavas” valdījumā saskaņā ar 2004.gada 2.janvāra nomas līgumu, kas reģistrēts Talsu zemesgrāmatu nodaļas Strazdes pagasta zemesgrāmatas nodaļā Nr.45.
2. Saskaņā ar HES „Ūdens Dzirnava” projektēšanas uzdevumu un skicu projekta stadijā izstrādāto apdraudējuma novērtējumu (izstrādātājs - SIA „Melio”, autori – inženieri - hidrotehniķi /vārdi, uzvārdi/) HES „Ūdens Dzirnava” hidrotehniskās būves atbilst C drošuma klasei. HES „Ūdens Dzirnava” tehnisko projektu (turpmāk – Būvprojekts) izstrādājis būvinženieris /vārds, uzvārds/ (Latvijas būvinženieru savienības būvprakses sertifikāts Nr./numurs/). Talsu rajona būvvalde 2009.gada 19.februārī izsniegusi būvatļauju Nr.12/2-7 HES „Ūdens Dzirnava” būvniecībai.
3. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 3.panta pirmās daļas 3.punktam HES hidrotehnisko būvju drošuma C klasei atbilst būves, kuru avāriju rezultātā nerodas draudi iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, bet zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un kaitējums videi ir nenozīmīgs.
4. Saskaņā ar aktu par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, kuru 2009.gada 16.oktobrī sastādījusi pieņemšanas komisija un 2009.gada 21.oktobrī apstiprinājusi Talsu novada dome, HES „Ūdens Dzirnava” hidrotehniskās būves atzītas par derīgām ekspluatācijai un pieņemtas ekspluatācijā.

5. HES „Ūdens Dzirnavas” drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris-hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ (diploms Nr./numurs/, Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/). Saskaņā ar inženiera-hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ 2010.gada 20.maija atzinumu Drošuma programma pilnībā atbilst būvprojektam un HES „Ūdens Dzirnavas” hidrotehniskās būves atbilst drošuma C klasei. HES „Ūdens Dzirnavas” aizsprosta avārijas rezultātā nerodas draudi iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, bet zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam ir nenozīmīgs. Avārijas situācijās ietekmētie objekti – applūst Dzirnavupītei pieguļošās palienas pļavas un krūmāji. Ūdenskrātuves kopējais tilpums ir mazs, tādēļ nav gaidāms, ka līmenis Dzirnavupītē avārijas rezultātā paceltos augstāk par pavasara palu līmeņiem, jo aiz dzirnavām ir plaša, palos regulāri pārplūstoša paliene un lejpus HES „Ūdens Dzirnavas” 2 km garā posmā līdz ietekai Līgupē nav neviena tilta.
6. Atzinumus par Drošuma programmu ir sniegušas Talsu novada pašvaldība (2010.gada 21.maija vēstule Nr.17.4/12-23/1246), Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde (2010.gada 25.maija vēstule Nr.2.1-9/50), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (2010.gada 19.maija vēstule Nr.17-3/91) un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde (2010.gada 31.maija lēmums Nr.9.5.-26/50).
7. HES „Ūdens Dzirnavas” Drošuma programmu izstrādājis inženieris-hidrotehniķis, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” (turpmāk – Noteikumi Nr.70) 3.punktā noteiktajām prasībām. Drošuma programma ir saskaņota ar Noteikumu Nr.70 2.punktā noteiktajām institūcijām, kuru sniegtajos atzinumos nav izteikti iebildumi par Drošuma programmu. Drošuma programmā ietvertu pasākumu komplekss (HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanas un pārbaudes pasākumi, HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji, HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijas prasības) nodrošina HES „Ūdens Dzirnavas” hidrotehnisko būvju drošumu.
8. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2008.gada 14.novembra lēmumu Nr.1-6.1-229 par atļauju jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai, SIA „VN Ūdens-dzirnavas” atļauts uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu 0,02 MW ieviešanu „Ūdensdzirnavās”, Strazdes pagastā, Talsu novadā. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2009.gada 20.augusta lēmumam Nr.1-6.1-836 par tiesību piešķiršanu pārdot obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, SIA „VN Ūdens-dzirnavas” piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.
9. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 2009.gada 9.decembrī ir izsniegusi SIA „VN Ūdens-dzirnavas” ūdens resursu lietošanas atļauju Nr.VE 09 UD 007 (turpmāk – Ūdens lietošanas atļauja) HES „Ūdens Dzirnavas” darbināšanai uz Dzirnavupītes.
10. HES „Ūdens Dzirnavas” ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus (turpmāk – Ekspluatācijas noteikumi) 2009.gada 19.oktobrī izstrādājis inženieris-hidrotehniķis Ģ.Sapals. Ekspluatācijas noteikumi saskaņoti Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, Valsts zivju resursu aģentūrā un tos apstiprinājusi Talsu novada dome.
11. 2010.gada 16.jūnijā Komisija veica HES „Ūdens Dzirnavas” ekspluatācijas dokumentu

pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, kurā konstatēts, ka SIA „VN Ūdens-dzirnavas” ir uzsākusi HES „Ūdens Dzirnavas” Drošuma programmā paredzēto pasākumu izpildi. Eksploatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

12. Izvērtējot Drošuma programmu, Būvprojektu un Ūdens lietošanas atļauju un ņemot vērā inženiera-hidrotehniķa /vārds, uzvārds/, Talsu novada pašvaldības, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes atzinumus un saskaņojumus, kā arī Komisijas veiktās HES „Ūdens Dzirnavas” eksploatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas rezultātus, SIA „VN Ūdens-dzirnavas” valdījumā esošā HES „Ūdens Dzirnavas” atbilst HES hidrotehnisko būvju C drošuma klasei.
13. SIA „VN Ūdens-dzirnavas” valdes priekšsēdētāja /vārds, uzvārds/ Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt hidrotehnisko būvju drošuma programmu un izsniegt hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu HES „Ūdens Dzirnavas”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 5.pantu, 8.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 4.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 3.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA „VN Ūdens-dzirnavas” iesniegto HES „Ūdens Dzirnavas” hidrotehnisko būvju drošuma programmu.

2. Noteikt HES „Ūdens Dzirnavas” hidrotehniskajām būvēm C drošuma klasi un izsniegt SIA „VN Ūdens-dzirnavas” hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H154.

2. Noteikt HES „Ūdens Dzirnavas” hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H154 derīguma termiņu no 2010.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.jūlijam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

V.Andrējeva

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „VN Ūdens-dzirnavas”