



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālrunis: 67097200 ♦ Fakss: 67097277 ♦ E-pasts: sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

23.11.2011.

Nr.382
(prot. Nr.43.,4.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GRŪBE-HIDRO”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 27.oktobrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRŪBE-HIDRO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003328147, juridiskā adrese: „Grūbe”, Apes lauku teritorija, Apes novads, LV-4337, (turpmāk – SIA „GRŪBE-HIDRO”) 2011.gada 25.oktobra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Grūbes HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Grūbes HES atrodas Apes pagastā, Apes novadā, uz Vaidavas upes, 20 km no ietekas Mustjegi.
2. Grūbes HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 21.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 21.janvāra aktu Nr.59 Grūbes HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 22.janvārī SIA „GRŪBE-HIDRO” izsniedza Grūbes HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-38/37, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 22. janvārim.
4. Saskaņā ar SIA „GRŪBE-HIDRO” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms C Nr. /numurs/) 2011.gada 25.oktobra atzinumu par Grūbes HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Grūbes HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
5. SIA „GRŪBE-HIDRO” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 25.oktobrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Grūbes HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Grūbes HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
6. 2011.gada 4.novembrī Komisija veica Grūbes HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un

hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-68. Eksploatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Grūbes HES hidrotehnisko būvju eksploatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas eksploatācijas kritērijus.
8. SIA „GRŪBE-HIDRO” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „GRŪBE-HIDRO” Grūbes HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H38/37/28.
2. Noteikt Grūbes HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H38/37/28 derīguma termiņu no 2012.gada 23.janvāra līdz 2017.gada 22.janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja
p.i.

V.Lokenbaha

Padomes loceklis

G.Zeltiņš

Nikolajevs 67097252

Orģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „GRŪBE-HIDRO”