



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

07.12.2011.

Nr.412

(prot. Nr.45.,4.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ENERGO 2000”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 16.novembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ENERGO 2000”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003477603, juridiskā adrese: „Jaunannas dzirnavas”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, (turpmāk – SIA „ENERGO 2000”) 2011.gada 16.novembra iesniegumu Nr.35 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk – HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Jaunannas HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Jaunannas HES atrodas Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, uz Pededzes upes, 55 km no ietekas Aiviekstē.
2. Jaunannas HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/ un 2002.gada 4.februārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 2.janvāra aktu Nr.52 Jaunannas HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 5.februārī SIA „ENERGO 2000” izsniedza Jaunannas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-44/42, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 5.februārim.
4. SIA „ENERGO 2000” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 11.novembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Jaunannas HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Z Nr./numurs/). Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Jaunannas HES zemes būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.
5. 2011.gada 4.novembrī Komisija veica Jaunannas HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-69. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
6. Saskaņā ar deklarāciju un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Jaunannas HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto

pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.

7. SIA „ENERGO 2000” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „ENERGO 2000” Jaunannas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H44/42/40.

2. Noteikt Jaunannas HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H44/42/40 derīguma termiņu no 2012.gada 6.februāra līdz 2017.gada 5.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „ENERGO 2000”