



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

07.12.2011.

Nr.413
(prot. Nr.45.,5.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mazā Jugla Hidro”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 15.novembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mazā Jugla Hidro”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003350538, juridiskā adrese: „Dobelnieki”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015, (turpmāk – SIA „Mazā Jugla Hidro”) 2011.gada 14.novembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Dobelnieku HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Dobelnieku HES atrodas Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, uz Mazās Juglas upes, 30 km no ietekas Juglas ezerā.
2. Dobelnieku HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/ un 2002.gada 15.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2001.gada 9.novembra aktu Nr.10 Dobelnieku HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 16.janvārī SIA „Mazā Jugla Hidro” izsniedza Dobelnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-31/30, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 16.janvārim.
4. Saskaņā ar SIA „Mazā Jugla Hidro” iesniegto inženiera hidrotehniķa /*vārds, uzvārds*/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2011.gada 7.novembra atzinumu par Dobelnieku HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Dobelnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
5. SIA „Mazā Jugla Hidro” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 14.novembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Dobelnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Dobelnieku HES zemes būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju

deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

6. 2011.gada 3.oktobrī Komisija veica Dobelnieku HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-54. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Dobelnieku HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. SIA „Mazā Jugla Hidro” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA „Mazā Jugla Hidro” Dobelnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H31/30/39.

2. Noteikt Dobelnieku HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H31/30/39 derīguma termiņu no 2012.gada 17.janvāra līdz 2017.gada 16.janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Mazā Jugla Hidro”