



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

07.12.2011.

Nr.414
(prot. Nr.45.,6.p.)

Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu zemnieku saimniecībai „Aģes dzirnavas”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 11.novembrī saņēma un izvērtēja zemnieku saimniecības „Aģes dzirnavas”, vienotais reģistrācijas numurs: 40001012897, juridiskā adrese: „Aģes dzirnavas”, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025, (turpmāk – ZS „Aģes dzirnavas”) 2011.gada 9.novembra iesniegumu ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Aģes dzirnavu HES.

Komisija konstatē un secina:

1. Aģes dzirnavu HES atrodas Skultes pagastā, Limbažu novadā, uz Aģes upes, 10 km no ietekas Rīgas jūras līcī.
2. Aģes dzirnavu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/ un 2007.gada 23.februārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2007.gada 23.februāra aktu Nr.147 Aģes dzirnavu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma C klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 26.februārī ZS „Aģes dzirnavas” izsniedza Aģes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-16/57, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 26.februārim.
4. Saskaņā ar ZS „Aģes dzirnavas” iesniegto inženiera hidrotehniķa /*vārds, uzvārds*/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./*numurs*/, diploms Nr./*numurs*/) 2011.gada 7.novembra atzinumu par Aģes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Aģes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
5. ZS „Aģes dzirnavas” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 9.novembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Aģes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /*vārds, uzvārds*/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā izteiktajiem secinājumiem Aģes dzirnavu HES zemes būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav. Betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju

deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

6. 2011.gada 7.oktobrī Komisija veica Aģes dzirnavu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-55. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Aģes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. ZS „Aģes dzirnavas” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Nemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt ZS „Aģes dzirnavas” Aģes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H16/57/38.

2. Noteikt Aģes dzirnavu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H16/57/38 derīguma termiņu no 2012.gada 27.februāra līdz 2017.gada 26.februārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Origināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs ZS „Aģes dzirnavas”