



# SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

## PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

21.12.2011.

Nr.426  
(prot. Nr.47.,3.p.)

### **Par hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Āžu HES”**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 8.decembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Āžu HES”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003413424, juridiskā adrese: „Āžu dzirnavu HES”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424, (turpmāk – SIA „Āžu HES”) 2011.gada 2.decembra iesniegumu Nr.2-12/1 ar lūgumu atkārtoti izsniegt hidroelektrostacijas (turpmāk - HES) hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Āžu HES.

#### **Komisija konstatē un secina:**

1. Āžu HES atrodas Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, uz Tirzas upes, 30 km no ietekas Gaujā.
2. Āžu HES drošuma programmu (turpmāk – Drošuma programma) izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/ un 2002.gada 21.janvārī to apstiprinājusi Valsts būvinspekcija. Saskaņā ar Valsts būvinspekcijas 2002.gada 21.janvāra aktu Nr.61 Āžu HES hidrotehniskajām būvēm noteikta hidrotehnisko būvju drošuma B klase.
3. Valsts būvinspekcija 2007.gada 22.janvārī SIA „Āžu HES” izsniedza Āžu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.08-39/38, kura derīguma termiņš noteikts līdz 2012.gada 22.janvārim.
4. 2011.gada 31.oktobrī Komisija veica Āžu HES ekspluatācijas dokumentu pārbaudi un hidrotehnisko būvju apsekošanu, par ko sastādīts pārbaudes akts Nr.2.85-66. Ekspluatācijas dokumentu pārbaudes un hidrotehnisko būvju apsekošanas laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.
5. Saskaņā ar SIA „Āžu HES” iesniegto inženiera hidrotehniķa /vārds, uzvārds/ (Latvijas melioratoru biedrības sertifikāts Nr./numurs/, diploms Nr./numurs/) 2011.gada 5.decembra atzinumu par Āžu HES hidrotehnisko būvju stāvokli, Āžu HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvoklis atbilst HES ekspluatācijas noteikumiem un tās drīkst ekspluatēt.
6. SIA „Āžu HES” atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām” 7.punktam 2011.gada 5.decembrī ir apstiprinājusi un iesniegusi Komisijā Āžu HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kuru izstrādājis inženieris hidrotehniķis /vārds, uzvārds/. Saskaņā ar deklarācijas B, C un F daļā

izteiktajiem secinājumiem Āžu HES zemes būvju un betona būvju vertikālo un horizontālo deformāciju nav, būvju deformācijas šuvju, temperatūras šuvju deformācija un blīvējuma stāvoklis ir normas robežās un nav mainījies, avārijas situācijas nav bijušas.

7. Saskaņā ar deklarāciju, inženiera hidrotehniķa atzinumu un Komisijas veiktās apsekošanas rezultātiem Āžu HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija tiek veikta ievērojot Drošuma programmā noteikto pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus.
8. Atbilstoši likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 4.panta otrajai daļai 2011.gada 17.novembrī noslēgts līgums par Āžu HES hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas ir spēkā no 2011.gada 22.novembra līdz 2012.gada 21.novembrim.
9. SIA „Āžu HES” pilnvarotais pārstāvis bija uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.424 „Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 2. un 5.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 11.punktu un otro daļu, likuma „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 8.panta pirmo daļu, 9.pantu un 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

#### **padome nolemj:**

1. Izsniegt SIA „Āžu HES” Āžu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu Nr.H39/38/47.

2. Noteikt Āžu HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta Nr.H39/38/47 derīguma termiņu no 2012.gada 23.janvāra līdz 2017.gada 22.janvārim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs

Nikolajevs 67097252

Oriģināls – 1. eksemplārs (ar vīzām) lietā Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļā

2. eksemplārs (ar rekvizītu „paraksts”) Enerģētikas departamentā

Kopija – 1 eksemplārs SIA „Āžu HES”