



# SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 | tārunis 67097200 | e-pasts sprk@sprk.gov.lv

## PADOMES LĒMUMS

Rīgā

01.08.2024.

Nr.46

(prot. Nr.30., 4.p)

### **Par SIA “TENACHEM” iesniegumu tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2024.gada 25.jūnijā saņēma SIA “TENACHEM”, reģistrācijas numurs: 48503013815, juridiskā adrese: Spodrības iela 3, Dobeles novads, Dobeles novads, LV-3701, 2024.gada 25.jūnija iesniegumu atļaujas saņemšanai elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, 2024.gada 11.jūlija vēstuli Nr.54/24 un 2024.gada 16.jūlija vēstuli Nr.56/24 ar papildu informāciju (turpmāk – Iesniegums).

Regulators 2024.gada 8.jūlija vēstulē Nr.3-2.45/1692 informēja SIA “TENACHEM”, ka saskaņā ar Regulatora 2017.gada 5.janvāra lēmuma Nr.1/1 “Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai” (turpmāk – Noteikumi) 10.punktu Regulators pieprasīja sistēmas operatoram akciju sabiedrībai “Sadales tīkls”, reģistrācijas numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 (turpmāk – AS “Sadales tīkls”), kura licences darbības zonā paredzēts ierīkot tiešo līniju, atzinumu par tiešās līnijas ietekmi uz sistēmas operatoram izsniegtās licences elektroenerģijas sadalei nosacījumu izpildi, norādot, ka saskaņā ar Noteikumu 11.punktu Regulators izskata iesniegumu un pieņem lēmumu 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts AS “Sadales tīkls” atzinums.

### **Regulators konstatē un secina:**

1. SIA “TENACHEM” Iesniegumā lūdz izsniegt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, kas savienotu elektroenerģijas ražotāja SIA “TENACHEM” objektu – noliktavas ēku Spodrības ielā 1A, Dobelē, Dobeles novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.46010098509), uz kuras jumta tiks uzstādīta saules elektrostacija ar ražošanas jaudu līdz 499kW (turpmāk – Ražošanas objekts), ar lietotāja SIA “TENACHEM” objektu – ražošanas ēku, kas atrodas Spodrības ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.46010098608) (turpmāk – Lietotāja objekts).
2. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 10.punktam elektroenerģijas ražotājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kura ražo elektroenerģiju vai izmanto elektroenerģijas uzkrātuvi, lai nodotu elektroenerģiju sistēmā. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta pirmo daļu ražošanas jaudu palielināšanai un jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai Būvniecības valsts kontrole biroja

- atļauja nav nepieciešama, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu jauda ir mazāka par 500 kilovatiem.
3. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 29.punktu tiešā līnija ir elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražošanas objektu ar savrupu lietotāju, vai elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju, kurš tieši apgādā savā īpašumā vai valdījumā esošus objektus, saistītos uzņēmumus un savus lietotājus. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 25.panta trešās daļas 1.punktam personai, kura nav sadales sistēmas operators, ir tiesības ierīkot sadales līniju sadales sistēmas operatora licences darbības zonā gadījumos, kad līnija, kas tiek būvēta, ir tiešā līnija.
  4. Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta pirmā daļa noteic, ka ražotājam ir tiesības piegādāt elektroenerģiju lietotājiem vai saviem objektiem, izmantojot tiešās līnijas pieslēgumu. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro daļu atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz Regulators. Regulators nosaka objektīvus un vienlīdzīgus kritērijus, pēc kādiem tiks izsniegta atļauja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai.
  5. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro daļu kritēriji, pēc kādiem tiek izsniegta atļauja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, ir noteikti Noteikumos, kuru 3.punkts noteic, ka atļauju ierīkot tiešās līnijas pieslēgumu izsniedz, ievērojot šādus kritērijus:
    - 5.1. tiešo līniju paredzēts ierīkot, lai savienotu atsevišķu ražošanas objektu ar atsevišķu lietotāju, kurš apgādās ar elektroenerģiju savas telpas, saistītos uzņēmumus vai citus lietotājus;
    - 5.2. elektroenerģijas ražotājs un elektroenerģijas lietotājs ir vienojušies par tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu, elektroenerģijas transportēšanas nosacījumiem un tiešās līnijas pieslēguma ietvaros transportētās elektroenerģijas uzskaiti (uzskaites mēraparātu uzstādīšanu);
    - 5.3. tiešās līnijas pieslēguma ierīkošana būtiski neietekmē sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi;
    - 5.4. tiešās līnijas ierīkošana būtiski neietekmē konkurētspējīga un droša elektroenerģijas tirgus darbību;
    - 5.5. tiešās līnijas pieslēguma izmantošanas laikā tiek nodrošināta lietotāja objekta atslēgšana no sistēmas.
  6. Atbilstoši Noteikumu 10.punktam Regulators pieprasa sistēmas operatoram, kura licences darbības zonā paredzēts ierīkot tiešo līniju, atzinumu par tiešās līnijas ietekmi uz sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi. Ja tiešās līnijas ierīkošana būtiski ietekmē sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi, atzinumā sistēmas operators ietver arī informāciju par sistēmas operatora finansiālajām un objektu vai infrastruktūras tehniskajām iespējām nodrošināt iesniedzējam jauna sistēmas pieslēguma ierīkošanu vai nepieciešamās atļautās slodzes palielināšanu.
  7. Ievērojot, ka SIA "TENACHEM" lūdz atļauju ierīkot tiešās līnijas pieslēgumu AS "Sadales tīkls" 2022.gada 13.janvārī atkārtoti izsniegtās licences elektroenerģijas sadales Nr.E13017/11 (turpmāk – Licence) darbības zonā, Regulators 2024.gada 12.jūlijā pieprasīja un 23.jūlijā saņēma AS "Sadales tīkls" 2024.gada 23.jūlija atzinumu Nr.30VD00-19/1259 par SIA "TENACHEM" plānotās tiešās līnijas ietekmi uz Licences nosacījumu izpildi (turpmāk – Atzinums).
  8. Saskaņā ar Iesniegumu un citu SIA "TENACHEM" sniegto informāciju:
    - 8.1. SIA "TENACHEM" plāno ierīkot elektrolīniju, kas savienos Ražošanas objektu ar Lietotāja objektu. Gan Ražošanas objekts, gan Lietotāja objekts pieder vienam komersantam – SIA "TENACHEM". Kā pamatojums tiešās

- līnijas pieslēguma ierīkošanai Iesniegumā norādīta nepieciešamība ierīkot elektrolīniju starp SIA "TENACHEM" piederošiem zemes gabaliem, lai Ražošanas objektā saražoto elektroenerģiju varētu izlietot Lietotāja objektā. Ražošanas objektā saražoto elektroenerģiju plānots izmantot pašpatēriņam abos SIA "TENACHEM" piederošajos objektos un saražoto elektroenerģiju nav plānots nodot AS "Sadales tīkls" sadales sistēmā.
- 8.2. ņemot vērā, ka gan Ražošanas objekts, gan Lietotāja objekts pieder SIA "TENACHEM", Noteikumu 3.2.apakšpunktā noteiktā vienošanās nav nepieciešama;
  - 8.3. atbilstoši Noteikumu 3.5. un 4.4.apakšpunktam SIA "TENACHEM" ir iesniegusi apliecinājumu (2024.gada 17.jūlija vēstule Nr. 54/24), ka tiešās līnijas pieslēguma izmantošanas laikā Lietotāja objekts būs atslēgts no elektroenerģijas sadales sistēmas un šo funkciju nodrošinās automātiskā atslēgšanas sistēma. Lietotāja objektam nav paredzēts ierīkot rezerves pieslēgumu elektroenerģijas sadales sistēmai.
9. AS "Sadales tīkls" Atzinumā norāda, ka:
- 9.1. īstenojot SIA "TENACHEM" plānoto tiešās līnijas pieslēgumu, nav saskatāma būtiska AS "Sadales tīkls" sistēmai paralēlas infrastruktūras izveide. Aptuveni 300 metrus gara tiešā līnija savienos tiešā tuvumā esošus viena sistēmas lietotāja objektus – noliktavas ēku, kurā pašpatēriņa vajadzību nodrošināšanai tiks ierīkota saules elektrostacija, un ražošanas ēku, kurā plānots izmantot elektrostacijā saražoto elektroenerģiju;
  - 9.2. AS "Sadales tīkls" sistēmas drošumu un tīkla darbības režīmus plānotās tiešās līnijas ieslēgšana un darbība neietekmēs, jo abu SIA "TENACHEM" objektu elektroapgāde tiks nodrošināta no viena sistēmas pieslēguma, neparedzot rezerves pieslēguma ierīkošanu Lietotāja objektam. Tādēļ tiešās līnijas izmantošana nevar radīt neatbilstošu (lokveida) slēguma shēmu ar sadales sistēmu;
  - 9.3. nav konstatējami apstākļi, kas liecinātu par iespējam vai SIA "TENACHEM" plāniem tiešo līniju izmantot vēl citu esošo elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāju objektu pieslēgšanai un elektroapgādes nodrošināšanai jeb faktiskai sadales sistēmas operatora funkciju izpildei plašākā teritorijā;
  - 9.4. tiešās līnijas garums un ģeogrāfiskais izvietojums nerada riskus AS "Sadales tīkls" sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē, jo tiešās līnijas garums ir neliels un atradīsies teritorijā, kurā inženiertīklu izvietojums nav pārāk blīvs;
10. Izvērtējot Noteikumu 3.punktā noteiktos kritērijus, kā arī SIA "TENACHEM" sniegto informāciju un AS "Sadales tīkls" Atzinumu, Regulators secina:
- 10.1. Noteikumu 3.1.apakšpunkts noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz, ja tiešo līniju paredzēts ierīkot, lai savienotu atsevišķu ražošanas objektu ar atsevišķu lietotāju, kurš apgādās ar elektroenerģiju savas telpas, saistītos uzņēmumus vai citus lietotājus. Šā lēmuma 8.1.apakšpunktā Regulators konstatēja, ka Ražošanas objekts un Lietotāja objekts pieder vienam komersantam – SIA "TENACHEM". Ar Ražošanas objektā saražoto un Lietotāja objektam piegādāto elektroenerģiju SIA "TENACHEM" apgādās savas telpas, t.i., saražotā elektroenerģija tiks izmantota tikai SIA "TENACHEM" pašpatēriņam. Ņemot vērā minēto, SIA "TENACHEM" plānotā elektroliņija atbilst Noteikumu 3.1.apakšpunktam;
  - 10.2. ņemot vērā, ka gan Ražošanas objekts, gan Lietotāja objekts pieder SIA "TENACHEM", Noteikumu 3.2.apakšpunktā noteiktā vienošanās nav nepieciešama;

- 10.3. Noteikumu 3.3.apakšpunkts noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz, ja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošana būtiski neietekmē sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi. AS “Sadales tīkls” Atzinumā ir norādījusi, ka nav konstatējami apstākļi, kas liecinātu par būtiskas AS “Sadales tīkls” sistēmai paralēlas infrastruktūras izveidi, un plānotās tiešās līnijas ģeogrāfiskais izvietojums nerada riskus AS “Sadales tīkls” sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē (šā lēmuma 9.1. un 9.4.apakšpunkts). Ņemot vērā minēto, nav konstatējama būtiska ietekme uz sistēmas operatoram AS “Sadales tīkls” izsniegtās Licences nosacījumu izpildi;
- 10.4. Noteikumu 3.4.apakšpunkts noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz, ja tiešās līnijas ierīkošana būtiski neietekmē konkurētspējīga un droša elektroenerģijas tirgus darbību. Regulatora ieskatā, katras tiešās līnijas pieslēguma ierīkošana rada ietekmi uz konkurētspējīga elektroenerģijas tirgus darbību. Faktiski, jo koncentrētāka ir elektroenerģijas sadales sistēmas operatora sistēma, jo lielāka ir iespēja sadales sistēmas pakalpojuma tarifu saglabāt zemākā līmenī. Savukārt tiešo līniju ierīkošana dod ieguvumu tikai šauram lietotāju lokam – tiem, lietotājiem, kuru objekti atrodas salīdzinoši tuvu elektroenerģijas ražošanas objektiem un kuri spēj ierīkot tiešās līnijas. Taču pārējiem lietotājiem, iespējams, būs jāmaksā augstāki sadales tarifi<sup>1</sup>. Tādējādi ne katra tiešā līnija būtu pieļaujama. Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 24.panta pirmā daļa noteic, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam licences darbības zonā jānodrošina sabiedriskie pakalpojumi pēc lietotāju un citu personu pamatota pieprasījuma, ja šā pakalpojumu sniedzēja finansiālās un objektu vai infrastruktūras tehniskās iespējas to pieļauj. Līdz ar to, vērtējot lūgumu par atļauju ierīkot tiešās līnijas pieslēgumu, būtiski ir izvērtēt sadales vai pārvades sistēmas operatora iespējas nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus tā licences zonā. Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” Atzinumu plānotās tiešās līnijas ģeogrāfiskais izvietojums nerada riskus AS “Sadales tīkls” sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē (šā lēmuma 9.4.apakšpunkts). Šā lēmuma 8.1.apakšpunktā Regulators konstatēja, ka Ražošanas objekts un Lietotāja objekts pieder vienam komersantam. Ar Ražošanas objektā saražoto un Lietotāja objektam piegādāto elektroenerģiju komersants plāno apgādāt savas telpas. No minētā secināms, ka plānotās tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanas rezultātā netiek būtiski ietekmēta konkurētspējīga un droša elektroenerģijas tirgus darbība, jo tā nerada riskus AS “Sadales tīkls” sistēmas (elektrotīkla) attīstībai nākotnē. Ņemot vērā visu Regulatora rīcībā esošo informāciju, secināms, ka tiešās līnijas ierīkošana nerada būtisku ietekmi uz konkurētspējīga un droša elektroenerģijas tirgus darbību;
- 10.5. Noteikumu 3.5.apakšpunkts noteic, ka atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai izsniedz, ja tiešās līnijas pieslēguma izmantošanas laikā tiek nodrošināta lietotāja objekta atslēgšana no sistēmas. Ņemot vērā šā lēmuma 8.2. un 8.3. apakšpunktā konstatēto, Noteikumu 3.5.apakšpunktā noteiktais kritērijs ir izpildīts.
11. Atbilstoši Noteikumu 11.1.apakšpunktam Regulators, izsniedzot atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, nosaka tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanas nosacījumus un termiņus. Savukārt Noteikumu 12.punkts noteic, ka iesniedzējs, kurš saņēmis atļauju

---

<sup>1</sup> Skat. *EU Energy Law Volume I. The Internal Energy Market. The Third Liberalisation Package: Third Edition.* Edited by Christopher Jones, 82.lpp. (3.152).

tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, atļaujā noteiktajā termiņā un būvniecību reglamentējošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā nodrošina tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu.

12. SIA "TENACHEM" pilnvarotais pārstāvis Regulatora 2024.gada 1.augusta padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai.

13. AS "Sadales tīkls" pilnvarotais pārstāvis Regulatora 2024.gada 1.augusta padomes sēdē norādīja, ka nav iebildumu par tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanu.

Pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 26.panta otro un trešo daļu, Regulatora 2017.gada 5.janvāra lēmuma Nr.1/1 "Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai" 3.punktu un 11.1.apakšpunktu, saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 65.panta trešo daļu

#### **padome nolēmj:**

1. Atļaut SIA "TENACHEM" ierīkot elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēgumu, lai savienotu elektroenerģijas ražotāja SIA "TENACHEM" objektu – noliktavas ēku Spodrības ielā 1A, Dobelē, Dobeles novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.46010098509) ar lietotāja SIA "TENACHEM" objektu – ražošanas ēku, kas atrodas Spodrības ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.46010098608).
2. Noteikt, ka elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēgums jāierīko līdz 2026.gada 31.decembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

A. Ozola

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU